

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912
Zastoupen: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
(dále jen „Zadavatel“)

k veřejné zakázce s názvem:

**„REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚTNÍ V AREÁLU
ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“**

(dále jen „veřejná zakázka“)

činí následující

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

V Praze dne 22. 3. 2021

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a podmínkami Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu Zadavatele dne 3. 3. 2021 poskytuje Zadavatel následující vysvětlení:

Dotaz č. 4 ze dne 18. 3. 2021:

„Dobrý den, zasílám Vám dotaz k VŘ na akci „REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ V AREÁLU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“: část rozpočtu ÚT

- položka č.91 - 170 - obecné pojmenování ocelová trubková tělesa - je nutná bližší specifikace ocelového trubkového tělesa

- polč.171 Indikátor spotřeby tepla s radiovým odečtem D+ M 291 ks - je nutná bližší specifikace děkuji za odpověď“

Odpověď:

Zadavatel tímto upřesňuje následující.

Ve vztahu k položkám č. 91 – 170 bližší specifikace typu článkových těles:

„Ocelová trubková tělesa - bílá lakovaná specifikovaná připojovací roztečí , max délkou a požadovaným výkonem při teplotním spádu 70/50 C, u rozteče je možná odchylka dle použitého výrobce, při nabídce přednostně použít tělesa blížící se max délce na úkor hloubky tělesa (počtu trubek) např. výrobky ze sortimentu firmy IRSAP – typ TESI nebo firmy ISAN – typ ATOL.

Výše uvedená specifikace platí pro veškerá trubková ocelová tělesa uvedená položkách oddílu ústředního vytápění č. 124 – 203.

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení jiného dodavatele.“

Ve vztahu k položkám č. 91 – 170 bližší specifikace elektronického indikátoru spotřeby tepla:

„Elektronický indikátor spotřeby tepla s integrovaným rádiovým vysílačem:

Metoda indikace - dvousnímačová

Podmínky registrace - teplota snímače otopného tělesa $\geq 23^{\circ}\text{C}$

Kalendářní funkce - loňský náměe, měsíční náměry. Min. průměrné min,.. a max. teploty radiátoru, počty otopných dnů za posledních 12 měsíců

Ochrana proti ovlivnění

Zálohování dat

Kontrola funkce - automatická, zvnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná

Krytí - IP 42

Dosah vysílání - do 250 m bez nutnosti vstupu do místností (objektu). “

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.