




Rozváděč:  
Poloha:  
Stupeň krytí:  
Požární klasifikace:  
Dveře:  
Vnější rozměry:  
Vnitřní rozměry:  
Výklenek:  
Podstavec:  
Obj. Rozv  
Typ:  
Obj. konstrukcí  
Typ:  
Block:


KONSTRUKCE M2000 INSTALAČNÍ  
Zapuštěná  
IP40  
Požár EW60  
Zapuštěný rám s dveřmi  
360 x 640 x 100 (Šířka x Výška x Hloubka)  
290 x 552 x 100 (Šířka x Výška x Hloubka)  
340 x 611 x 100 (Šířka x Výška x Hloubka)  
IL308112-F  
Zapuštěný rám s dveřmi S3 1U-12 s úpravou EW60  
CSIL129112  
Konstrukce instalací 1-12  
M2000S31U12MPožárEW60590mm

Rozmístění přístrojů je pouze orientační  
Přepětí ochrany musí být ole umístěny v rozváděči  
samostatně z důvodu dodržení vzdálenosti  
vstupujících a výstupujících kabelů – Induktivní a  
kapacitní vazba. Minimální vzdálenost přírodních a  
vývodních kabelů je 20 cm.

|                                                         |  |                  |  |
|---------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| VYPRACOVAL:                                             |  | VED.PROJEKTU:    |  |
| Ing. Jiří Smílek                                        |  | Ing. Jiří Smílek |  |
| INVESTOR:                                               |  | OBJEDVATEL:      |  |
| Úřad MČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 19, Řečky 197 04 |  | Ing. Jiří Smílek |  |
| STAVBA:                                                 |  | DOKUMENTACE:     |  |
| Rozváděč hlavního domovního vedení                      |  | Ing. Jiří Smílek |  |
| POUŽITÁ LITERATURA:                                     |  | Ing. Jiří Smílek |  |
| Zařízení šňůrové odvodu                                 |  | Ing. Jiří Smílek |  |
| Rozváděč vlastní společnosti RIPP 687                   |  | Ing. Jiří Smílek |  |
| MNOŽSTVÍ:                                               |  | Ing. Jiří Smílek |  |
| 17                                                      |  | Ing. Jiří Smílek |  |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



|                                                  |                                                      |                          |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Investor: Úřad MČ Praha 19, Semilská 43/1, Kbely | Stavba: Oprava elektroinstalace BD Toužimská 687–689 | Objekt: SO 01 bytový dům | 8.11.2025 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|

|                               |                    |                |                      |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Vypracoval:                   | Ing. Jiří Smítek   |                |                      |
| Název výřezu                  | JEDNODLOVÉ SCHÉMA  |                |                      |
| Rozváděč vlastní spotřeby RPP | 687                | 1. PP – chodba | podlaží/místnost, č. |
| ARČH, ČISLO                   | JS-603-5287        |                |                      |
| ZMĚNA č.                      | Č. VÝK. / Č. LISTU | 17/3           |                      |