

INŽENÝRING

Ing. Alexandra Vrbová

IČ: 432 35 069

403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235

Kancelář: Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem

alex.vrba@gmail.com +420 / 737 262 684

info@klastraqarius.cz

KONZULTACE

DOTACE

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

v Ústí nad Labem 7.8. 2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 2

Název veřejné zakázky: OBYTNÁ ZÓNA – HORNÍ POČAPLY – KOMUNIKACE

Zadavatel:

název: Obec Horní Počaply
sídlo: 277 03 Horní Počaply 247
IČ: 002 36 829
DIČ: CZ00236829
osoba oprávněná jednat: Jiří Svačina, starosta obce
tel., fax: 315 692 215, 315 692 215
e-mail: podatelnaou@hornipocaply.cz

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle znění zákona.

Dotaz

Ve výkazu výměr je v pol.č. 153 Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160. V projektu i TZ jsou revizní šachty DN400/250. Žádáme o upřesnění, příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď

Platí výkaz výměr – jde opět o změnu vyvolanou SŽDC. Tento požadavek se do Projektové dokumentace nedostal nedopatřením.

Dotaz

Vzhledem k tomu že oproti PD nejsou ve výkazu výměr uvedené vegetační tvárnice (vč. vyplnění zeminou a travním semenem), předpokládáme, že parkoviště (modré označení) nejsou předmětem této zakázky. Prosíme o potvrzení této skutečnosti.

Odpověď

Omlouváme se, rozpočtář Projektové kanceláře nedodal SO 07 do VV, dodáváme přílohou a doplňujeme informaci, že zemní práce jsou započítané v celkovém objemu

Dodatečné informace budou zveřejněny na Profilu zadavatele obce Horní Počaply.


INŽENÝRING
Ing. Alexandra Vrbová
IČ: 43235069
403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235