

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy a nástavba objektu OKOL Leitnerova
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/15192baf-7b66-452c-adf5-818274063dca

Název zadavatele:	Technické sítě Brno, akciová společnost
Sídlo zadavatele:	Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen:	JUDr. Michalem Chládkem, MBA, předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Machů, místopředsedou představenstva
IČO:	25512285
DIČ:	CZ25512285

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 13. 7. 2026 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny elektronickým nástrojem žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

předem se omlouváme za pozdní zaslání dotazu a prosíme o jeho zodpovězení:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Mříže (položky Z4-Z20) mají být dle zadání z oceli + žárově pozinkované. Mříže mají mít otvory 10x10mm. Tak malé otvory by se při žárovém zinku zalepovaly a vytvářely by stovky tzv. krápníků s ostrými jehličkami. Vzhledem k tomu si dovolíme navrhnout alternativní řešení - hliník o síle 1,5 mm + komaxit. Je možné toto řešení použít a nacenit? Děkujeme.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Záměna materiálu za hliník a barevná povrchová úprava je možná.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

prosíme o zodpovězení následujícího dotazu:

Kniha svítidel souhlasí s výkazem výměr, ale nesouhlasí s výkresovou dokumentací, a to ani početně ani typově. Prosíme o upřesnění, jaká svítidla a v jakém počtu se mají nacenit.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Světla nacenit dle knihy svítidel a k tomu odpovídajícímu výkazu. Polohy a označení těchto světel jsou správně zakreslena ve výkresech podhledů v architektonicko-stavební části (D.1.1.b-400_Výkres podhledů 1.NP, D.1.1.b-401_Výkres podhledů 2.NP, D.1.1.b-402_Výkres podhledů - schodiště na terasu).

II.

Zadavatel konstatoval, že dotazy byly položeny v rozporu s čl. 12 odst. 1 zadávací dokumentace, resp. § 98 odst. 3 ZZVZ – tedy po zákonem stanovené lhůtě. Nicméně pro zajištění maximální transparentnosti se na ně rozhodl reagovat, i když zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1) Nabídky je nutné podat **nejpozději do 23. 7. 2026, 10:00 hodin.**

V Brně dne 15. 7. 2026

Za zadavatele – Technické sítě Brno, akciová společnost:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci