

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky: | „Nový areál služeb města Špindlerův Mlýn“ |
|------------------------|-------------------------------------------|

| Identifikace zadavatele               |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele:                     | Město Špindlerův Mlýn                                                                                                                                                         |
| Sídlo:                                | Špindlerův Mlýn 173, 543 51 Špindlerův Mlýn                                                                                                                                   |
| IČ:                                   | 00278343                                                                                                                                                                      |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | Bc. Vladimír Staruch, starosta města                                                                                                                                          |
| Kontaktní osoba:                      | Mgr. Pavel Štěpán, <a href="mailto:stepan@cep-rra.cz">stepan@cep-rra.cz</a> ,                                                                                                 |
| Adresa profilu zadavatele:            | <a href="https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/224bf219-b783-46e4-a929-450b644f9d76">https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/224bf219-b783-46e4-a929-450b644f9d76</a> |

V zastoupení zadavatele Město Špindlerův Mlýn a v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti tří ze zájemců o veřejnou zakázku, kterou podali oprávněné osobě zástupce zadavatele, a to prostřednictvím Profilů zadavatele dne 14.2.2020.

## 1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE

### DOTAZ 1:

Dotaz 1: V následujících položkách nelze doplnit „množství“ z důvodu uzamčení buněk. Žádáme o jejich otevření. viz připojený soubor

### ODPOVĚĎ 1

*Zadavatele rozhodl, že buňky množství budou zamčeny. Uchazeči si musí procento spočítat samostatně. Vyplňují se pouze buňky ceny.*

### DOTAZ 2:

Dotaz 2: V slepém rozpočtu „Přístřešky 1až 3“, oddílu Konstrukce zámečnické schází položka přesunu hmot – viz. obrázek. Žádáme o její doplnění.

### ODPOVĚĎ 2

*Jedná se agregovanou položku, vč. přesun hmot.*

### DOTAZ 3:

Dotaz 3: Ve výkresu „D.1.1.16 Tabulky dveří 1.NP“. Položky č. D11, D15, D25 – u dveří nelze použít stavěč z hlediska požární bezpečnosti. Dveře oddělují požární úseky. Tímto žádáme o úpravu položky č. 381 (Rozpočet: 01-01).

### **ODPOVĚĎ 3**

*Stavěče budou oceněny tak, tak jak jsou v PD a výkazu výměr.*

### **ZÁVĚR**

Vzhledem k povaze shora uvedeného upřesnění projektové dokumentace nedochází ke změně výkazu výměr a rozpočtu a touto informací se nerozšiřuje možný kruh dodavatelů.

Z těchto důvodů se zadavatel rozhodl **neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

V Hradci Králové, dne 18.2.2020

.....  
Mgr. Pavel Štěpán  
oprávněná osoba zástupce zadavatele

### **Přílohy**

#### **Sken připojeného dokumentu k žádosti o vysvětlení ze dne 14.2.2020**

**Dotaz 1:** V následujících položkách nelze doplnit „množství“ z důvodu uzamčení buněk. Žádáme o jejich otevření.

|          |                                            |                           |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | 20191119 Areál služeb Špindlerův Mlýn (VZ) | Rozpočet: 01-01           |
| Objekt : | SO01 Objekt garáží a administrativy        | Budova garáže a kanceláře |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: | 766DV         | Dveře vnitřní                                     |    |          |           |             |
| 385  | 998767202R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | %  |          |           | 0,00        |
| Díl: | 766OK         | Okna                                              |    |          |           |             |
| 410  | 998766202R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | %  |          |           | 0,00        |
| Díl: | 767           | Konstrukce zámečnické                             |    |          |           |             |
| 429  | 998767202R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | %  |          |           | 0,00        |
| Díl: | 767OP         | Opláštění z panelů s výplní PIR                   |    |          |           |             |
| 452  | 998767202R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | %  |          |           | 0,00        |
| Díl: | 786           | Čalounické úpravy                                 |    |          |           |             |
| 501  | 998766202R00  | Přesun hmot pro zastřih. techniku, výšky do 12 m  | %  |          |           | 0,00        |

|          |                                            |                                         |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 20191119 Areál služeb Špindlerův Mlýn (VZ) | Rozpočet: 04-01                         |
| Objekt : | SO04 STÁVAJÍCÍ SKLAD                       | předběžná Úprava stávajícího plechového |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: | 767           | Konstrukce zámečnické                            |    |          |           |             |
| 9    | 998767201R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | %  |          |           | 0,00        |

**Dotaz 2:** V slepém rozpočtu „Přístřešky 1až 3“, oddílu Konstrukce zámečnické schází položka přesunu hmot – viz. obrázek. Žádáme o její doplnění.

|          |                                            |                   |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 20191119 Areál služeb Špindlerův Mlýn (VZ) | Rozpočet: 05-01   |
| Objekt : | SO05 KRYTÝ DVŮR                            | Přístřešky 1 až 3 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ | množství  | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|
| Díl: | 767           | <b>Konstrukce zámečnické</b>                 |    |           |           |             |
| 15   | 767990010RAE  | Atypické ocelové konstrukce 100 - 250 kg/kus | kg | 50 079,60 | 0,00      | 0,00        |
|      |               | výroba ocelových kci:                        |    | 0,00      |           |             |
|      |               | OK statika tabulka strana 7 a dále:          |    | 0,00      |           |             |
|      |               | Přístřešek 1:11200                           |    | 11 200,00 |           |             |
|      |               | Přístřešek 2:8770                            |    | 8 770,00  |           |             |
|      |               | Přístřešek 3:26400                           |    | 26 400,00 |           |             |
|      |               | Mezisoučet                                   |    | 46 370,00 |           |             |
|      |               | 0                                            |    | 0,00      |           |             |
|      |               | prořez ztratiné 8%:46370,0000*0,08           |    | 3 709,60  |           |             |
|      |               | <b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>   |    |           |           | <b>0,00</b> |

**Chybí přesuny hmot**

**Dotaz 3:** Ve výkresu „D.1.1.16 Tabulky dveří 1.NP“. Položky č. D11, D15, D25 – u dveří nelze použít stavěč z hlediska požární bezpečnosti. Dveře oddělují požární úseky. Tímto žádáme o úpravu položky č. 381 (Rozpočet: 01-01).