

Vysvětlení a doplnění č. 2 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) v uzavřené výzvě s názvem

„Změna dokončené stavby, Odolov č. p. 35, na p. st. č. 162, 542 34 Malé Svatoňovice“

Identifikační údaje zadavatele

Obec Malé Svatoňovice

sídlo: Nádražní č. p. 105, 542 34 Malé Svatoňovice
IČ: 002 78 114
statutární orgán: Vladimír Provazník, starosta obce
tel., mobil, e-mail: +420 499 886 341, +420 724 149 599, starosta@malesvatonovice.cz
ID datové schránky: zcfbcuz
Profil zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/30960b9e-a594-4eed-9464-716a8d1ddc86>

Zadavatel se při výkonu administrace zadávacího řízení nechává na základě plné moci zastupovat pověřenou osobou, která není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov
IČ: 274 72 493
jednatel: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva
tel., e-mail, id DS: +420 731 02 021, blazek@ingeniring.cz, 3kkeizk

V uvedeném zadávacím řízení byla podána následující žádost o vysvětlení zadávacích podmínek:

Topenáři mají námítky k rozpočtu Odolov 35, Malé Svatoňovice, a to k oddílu: 03b – SO 03b – ÚT a tímto vznášíme dotaz č. 2 k těmto položkám:

Pol.: 49:
Trubkové teplovodní podlahové vytápění přípojovací šroubení rozdělovače, potrubí 14x1,5 mm kus 28,000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111032

Pol.: 50:
Trubkové teplovodní podlahové vytápění přípojovací šroubení rozdělovače, potrubí 18x2,0 mm kus 5,000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111035

Tyto dva řádky jsou asi chybné, mělo by tam být metry a ne kusy; můžete prosím prokonzultovat a podat nám zprávu?

Vysvětlení ZD č. 2

Uvedené položky ve výkazu výměr nejsou. Myslím tím výkaz výměr nahraný 21. 5. 2025 v 18:46 hodin na profil zadavatele v rámci vysvětlení ZD č.1.

Ústřední vytápění řeší položky

731 Ústřední vytápění – kotelny – položky 236 – 243

733 Ústřední vytápění – rozvodné potrubí – položky 244 – 253

732 Ústřední vytápění – strojovny – položky 254 – 258

734 Ústřední vytápění – armatury – položky 259 – 274

735 Ústřední vytápění – otopná tělesa – položky 275 – 293

Prosím, použijte tento výkaz výměr; věříme, že nic nebrání sestavení nabídky.

Malé Svatoňovice / Trutnov, 25. 5. 2025

Vladimír Provazník, starosta obce v.r.

za správnost