

Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané – etapa 0 zadávací řízení na dodavatele

Dodatečné informace, odpovědi na zaslané dotazy:

Dotaz č.1 ze dne 21.5.2025

Dobrý den,

Jako uchazeč o zakázku vznáším žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Ve výkazu výměr k objektu SO 100 je uvedena položka "68 M 59227102 žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm m 9,000". Žádám vás o doplnění těchto informací: Jaká je třída zatížení krytu? Šířkou 150mm je myšleno stavebně nebo vnitřně?

Odpovědi na výše uvedené otázky jsem v PD nenalezl.

Odpověď:

k Vašemu dotazu sdělujeme:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu Vám sděluji, že v projektu k objektu SO 100 položka "68 M 59227102 je navržena výměna stávajícího žlabu za nový a to s třídou zatížení krytu minimálně C250, žlab má být o rozměru: stavební šířka 135 mm, stavební výška 150 mm, světlá šířka 100 mm.