

Zadavatel:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno

IČ: 25512285



Název veřejné zakázky:

„Servis datového centra “

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele v zadávacím řízení k realizaci veřejné zakázky „Servis datového centra“, obdržela žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdrženou žádost uvádíme znění žádosti a připojujeme dodatečné informace.

Dotaz č. 1 (obdržen 27. 12. 2013):

V zadávací dokumentaci (6.2 profesní kvalifikační předpoklady a 6.4 technické kvalifikační předpoklady) je vyžadována pro zajištění servisu klimatizačních jednotek činnost revizního technika tlakových nádob. Pro zajištění plného servisu dodaných zařízení však není tato specializace nutná. Je tedy nutné dokládat certifikaci technika tlakových nádob, když pro zajištění plného servisu dle zadávací dokumentace nebude dle našeho názoru jeho činnost využita? Je pro servis klimatizačních jednotek dostačující certifikace „ ke kontrole zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami ...“ dle článku 5 odstavce 1. nařízení Komise (ES) č. 303/2008?

Informace zadavatele:

Zadávací podmínky (konkrétně požadavky na prokázání splnění kvalifikace obsažené ve výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace) definují obecné kvalifikační předpoklady, které s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky musí uchazeč prokázat (v nabídce doložit alespoň formou čestného prohlášení). S ohledem na skutečnost, že v rámci plnění veřejné zakázky bude vybraný uchazeč vykonávat činnost revizního technika tlakových nádob, zadavatel trvá na splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak jsou vymezeny ve výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Zadavatel naopak nepožaduje doložení certifikace „ke kontrole zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami“

Dotaz č. 2 (obdržen 27. 12. 2013):

V zadávací dokumentaci požadujete pravidelnou půlroční výměnu oleje v motorgenerátoru. Výrobce zařízení pro splnění záruk a veškerých garancí na zařízení nepožaduje takto častou výměnu (doba výměny je dána skutečnou dobou provozu a/nebo časové periodě). Pokud bychom dodrželi požadavky výrobce a měnili olej dle servisního plánu zařízení, jednalo by se o neekonomické „plýtvání“. Můžeme tedy kalkulovat výměnu oleje v motorgenerátoru v závislosti na požadavcích a specifikaci výrobce (či kvalitativního stavu oleje) a ne ve zbytečně krátkém intervalu 6-ti měsíců?

Informace zadavatele:

Zadavatel požaduje zachování zadávacích podmínek v nabídkách uchazečů.

Dotaz č. 3 (obdržen 27. 12. 2013):

Veškeré dodané objektové technologie (EVS, EPS, CCTV, EKV) umožňují vzdálenou správu v prostředí sítí TCP/IP. Bude dodavateli servisních činností umožněn vzdálený přístup vytvořením „VPN tunelu“?

Vzdálená správa přinese uživateli zejména:

- Okamžitou reakci na vzniklou nestandardní nebo poruchovou událost
- Průběžný monitoring stavu systémů, analýza historie událostí systémů
- Provádění vzdálených změn v konfiguraci na základě požadavků uživatele

Informace zadavatele:

Jedná se o uzavřenou technologii s výstupem na dispečink TSB, hlášení poruch probíhá přes webové rozhraní systému „hlášení poruch“, v případě technologie Cellwatch má přístup spol. PRONIX s.r.o. (1. a 2. větev UPS).

Dotaz č. 4 (obdržen 27. 12. 2013):

Je povinností uchazeče přiložit do nabídky doklady požadované dle odstavce 7.4 a) a b) *Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení*, pokud uchazeč hodlá prokázat část splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele? Nebo budou tyto doklady vyžadovány až od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, před uzavřením smlouvy a do nabídky postačí tedy pouze přiložit čestné prohlášení uchazeče, že splňuje základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem (část technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatelů)?

Informace zadavatele:

V souladu s ust. § 62 odst. 3 ZVZ není uchazeč povinen v nabídce předložit doklady dle odst. 7.4. písm. a) a b) výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, pokud bude předloženo čestné prohlášení o splnění kvalifikace. S ohledem na ust. § 59 odst. 4 poslední věty ZVZ zadavatel ovšem dodavatelům doporučuje, aby v době uplynutí lhůty pro podání nabídek uvedené dokumenty již měl k dispozici pro účely jejich předložení postupem dle ust. § 82 odst. 4 ZVZ.

V Brně dne 30. 12. 2013



Technické sítě Brno, akciová společnost
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát