



Kabely budou v zemi uloženy dle ČSN 332000-5-52 ed.2
Uzemnění přípojky bude provedeno dle ČSN 332000-5-54 ed.3

Legenda:

- stávající NN podpěrný bod (sloup) z.9 na pozemku č. 652/7
- SP pojistkové skříň SP100/NSP1P, uchycení na sloup
- RE elektroměrový pilř, typ ER112/NP7P-C, jistič typu PL7 3C/25A
- RP přístrojová rozvodnice objektu vodojemu, specifikace není součástí této PD

Při realizaci je nutné dodržet podmínky připojení stanovené ve smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě

VYPRACOVAL Jan Beránek	ODP.PROJ.PROFESE Jan Beránek	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY		
OKRES:		OBEC: Děčín			
INVESTOR: Obec Malšovice, Malšovice 6, Děčín 2					
Vodovod – Borek, Hliněná El. přípojka – Borek 1/2				FORMAT	7 A4
				DATUM	20.05.2021
				STUPEN	DSP
				MERITKO	1:1000
Napájecí vedení				ZAK.CISLO:	011-002-21
				ARCHIVNI CÍSLO	C.VYKRESU 011-002-21 007/1