

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	PROSKLENÉ HRAZENÍ BAZÉNU VYDER
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavbu dle § 27 ZZVZ
Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 31 ZZVZ
Účel zadávacího řízení	Uzavření smlouvy o dílo na stavbu
Zveřejněno na profilu	P20V00000035

ZADAVATEL	
Obchodní firma:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Adresa sídla:	U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha
Právní forma:	příspěvková organizace
IČO :	00064459

Zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1: Montáž nerezových L profilů a pásoviny pomocí samořezného šroubu M6 s gumovou podložkou. Pokud má být nerezový profil demontován, tak doporučuji metrický závit. Dávat samořezný šroub do 4mm materiálu nepovažuji za dobrý nápad – už jenom kvůli odstupu od okolních materiálu (20mm od skla nebo sloupku – tam se technicky vrtačka kolmo nevejde). Prosím o zveřejnění technologického postupu a typu kotvení.


Odpověď zadavatele: Je možné použít závit metrický M6. Vzhledem ke kontaktu konstrukce s vodou je však nutné dodržet požadavek na voděodolnost.

Dotaz č. 2: Tmelení trvale pružným tmelem – vzhledem k tomu, že lhůta pro realizaci zakázky poběží bez ohledu na klimatické podmínky tak bych uvítal uvedení typového výrobku, který se dá použít i za nepříznivých podmínek. Uvítal bych i specifikaci pryžové podložky.

Odpověď zadavatele: např. **Elastický spárový tmel na bázi PUR a syntetických pryskyřic PU AW od Remmers – zpracovatelnost od +5°C – je nutné dodržet technologické postupy výrobce.**

Dotaz č. 3: Ve výkazu výměr jsou v oddíle Dokončovací práce – zasklívání - uvedeny tři položky - 19,20 a 21. Chápu to tak, že položky 19 a 20 je demontáž stávajícího a položka 21 montáž nového?

Odpověď zadavatele: Pol. 19 a 20 jsou demontáže, pol. 21 je montáž a dodávka nového zasklení.



 Václav Pavlas, ref. VZ