



Spolufinancováno
Evropskou unií

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Název zakázky:

„Stavební úpravy – Úspory energie a FVE“

Zadavatel: **BEPOF, spol. s r.o.,**
Zahradní 492, 351 24 Hranice, IČ: 18224652
Pověřená osoba: **SANCHO PANZA, s.r.o.**
Karlovy Vary, V Aleji 364/2, PSČ: 360 06, IČO: 252 075 55

Výše uvedený zadavatel podává vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na základě dotazu od potenciálního dodavatele (červeně je vždy uvedena odpověď zadavatele).

Otázka č. 1.: Desky RED se vyrábí v tloušťce 12,5 mm, 15 mm a 18 mm. V požadované tloušťce 20 mm se nevyrábí. Desky lze vrstvit např. 2 c 12,5 mm. Je to takto uvažováno?

Odpověď č. 1: Ano, je uvažováno vrstvení desek, takže např. 2x12,5 cm.

Otázka č. 2: Požární odolnost nosných prvků se značí R (mezní stav únosnosti). EI – to by byla čistě odolnost sádkartonu bez započtení vlastní požární odolnosti nosného prvku a mělo by tedy být upřesněno, jestli EI jen zvenku dovnitř, nebo oboustranně. Jedná se o překlep či je opravdu požadováno EI?

Odpověď č. 2: Jedná se ochranu ocelové nosné konstrukce, tedy jen zespoda, opravdu je požadováno EI 15 minut.

V Hranici dne 3. 6. 2025

BEPOF, spol. s r.o.