



LEGENDA - SO402:

- NAVRŽENÉ STOŽÁRY VO + LED SVÍTIDLO - VÝŠKA 6 m, bez vyložení
- NAVRŽENÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ RF x:3
- NAVRŽENÉ KABELY VO
- CHRÁNIČKA

Rozvodná soustava NN:3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (PNE 33 0000-1 ed.6)  
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou  
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje  
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování  
Vnější vlivy: dle protokolu vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2

Akce:

Zastávka - parkoviště na ul. Nádražní

Dokumentace pro povolení stavby

D.2 SO 402 Veřejné osvětlení

Investor: Obec Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka  
Objednatel: Obec Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

SITUACE



Zakázka číslo:	1110/2024
Datum:	10/2024
HIP:	Ing. Rambousek Martin
Projektant:	Ing. Tomáš Blažek
Měřítko:	1:500
Výkres č.	D.2.2