

## Seznam požárních hydrantů

Seznam dostupných míst vhodných k odběru vody pro hašení mobilní požární hasicí technikou, technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků osazených na veřejném vodovodu provozovaného VAS pro zájmovou oblast dle žádosti č. 8164.

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle SN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
797628	podzemní	DN 80	4	Ano*	-616000.999 / -1159930.19	49.1849N, 16.3634E
798973	podzemní	DN 80	4	Ano*	-615770.875 / -1159841.444	49.1859N, 16.3664E
804562	podzemní	DN 80	4	Ano*	-616196.071 / -1159320.379	49.1902N, 16.3598E
798978	podzemní	DN 80	4	Ano*	-616244.439 / -1160011.993	49.1839N, 16.3602E
798969	podzemní	DN 100	4	Ano*	-616499.89 / -1159659.17	49.1868N, 16.3562E
798971	podzemní	DN 100	4	Ano*	-616173.609 / -1159769.21	49.1862N, 16.3608E
802588	podzemní	DN 100	6	Ano*	-616418.609 / -1159819.196	49.1855N, 16.3576E
797629	podzemní	DN 100	4	Ano*	-615969.38 / -1160112.52	49.1833N, 16.3641E

\* hydrant vyhovuje normě SN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

\*\* místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

I : 49455842, DI : CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

SPOLEČENSKÝ ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle SN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
798974	podzemní	DN 100	4	Ano*	-615679.461 / -1159634.488	49.1879N, 16.3674E
798959	podzemní	DN 150	4	Ano*	-615886.495 / -1159118.324	49.1923N, 16.3638E
798964	podzemní	DN 150	4	Ano*	-616642.894 / -1159454.13	49.1885N, 16.3539E
798825	podzemní	DN 150	4	Ano*	-615972.2 / -1159044.68	49.1929N, 16.3625E
798818	podzemní	DN 200	6	Ano*	-616365.446 / -1159217.068	49.1909N, 16.3574E

\* hydrant vyhovuje normě SN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

\*\* místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ : 49455842, DIČ : CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

SPOLEČENSKÝ ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016