

APC SILNICE s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
21. 11. 2024

NAŠE ZNAČKA
PM-53186/2024/5203/Kuč

VYŘIZUJE
Bc. Kučerová Nikola
+420 541 637 296
kucerovan@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
22. 1. 2025

Zastávka – parkoviště na ul. Nádražní

(k.ú. Zastávka; ORP Rosice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-03-0070-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 21. 11. 2024 nám byla předložena projektová dokumentace stavby „Zastávka – parkoviště na ul. Nádražní.“ Investorem je obec Zastávka. Žadatelem a zpracovatelem projektové dokumentace je firma APC SILNICE s.r.o.

Předmětem projektové dokumentace je výstavba parkoviště u ul. Nádražní v Zastávce u Brna. Parkoviště sousedí s objektem Domu zdraví. V současné době je zde nezpevněná plocha sloužící k parkování. Nově je navrženo celkem 101 parkovacích míst, z tohoto počtu je jich 6 vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. V rámci úprav bude prostor parkoviště doplněn novým veřejným osvětlením. Na vjezdu na parkoviště bude osazen parkovací systém, závory budou na ostrůvku. 1 parkovací místo bude osazeno nabíječkou pro elektromobily.

Srážková voda bude z konstrukce zpevněné plochy odváděna/vsakována vsakovací dlažbou přes plošnou sorpční vrstvu z hydrofobní netkané textilie s koef. filtrace v rozsahu 1.10-2 – 7.10-2 m.s-1 do šterkové retenčně vsakovací vrstvy tl. min. 150 mm s drenáží, z které bude přečištěná srážková voda jednak částečně plošně vsakována do horninového prostředí v místě stavby a dále regulovaně odváděna přes šachtu s regulátorem odtoku Q=0,90 l/s do dešťové kanalizace.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ_0660 Bobrava od pramene po ústí do toku Svratka.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí