

Popis technického stavu předmětu převodu

Topné zařízení sestává ze dvou stacionárních kondenzačních kotlů Hamworthy WESSEX ModulMax 120/240 uspořádaných v rámové konstrukci v řadě nad sebou; kotle jsou umístěny v technické místnosti v podkroví objektu v ulici U Vysočanského pivovaru 459/17 v Praze 9.

Při prohlídce bylo konstatováno, že vzhledem k výkonu jednotlivých plynových kotlů (jeden kotel má výkon 23 kW až 117 kW, oba kotle pak 23 kW až 234 kW) se jedná podle ČSN

07 0703 o kotelnu III. kategorie

Je zajištěno automatické doplňování systému včetně odvzdušňování.

Topné zařízení bylo uvedené do provozu v roce 2012

Stav topného zařízení:

Dobrý, bez zjevných závad.

Topné zařízení je v původním stavu a plně funkční, během dosavadního provozu byla prováděna běžná údržba a podle vyjádření správce kotelny nebylo potřeba provádět žádné významné opravy.

Fotodokumentace



**„Odkup technologie plynové kotelny,
U vysočanského pivovaru 459/17, Vysočany, Praha 9“**

výběrové řízení – příloha č. 4 otevřené výzvy k podání nabídek



**„Odkup technologie plynové kotelny,
U vysočanského pivovaru 459/17, Vysočany, Praha 9“**

výběrové řízení – příloha č. 4 otevřené výzvy k podání nabídek



**„Odkup technologie plynové kotelny,
U vysočanského pivovaru 459/17, Vysočany, Praha 9“**

výběrové řízení – příloha č. 4 otevřené výzvy k podání nabídek

