

Váš dopis značky:
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 15236/2023/HDM.JH-PI-
TA
Spisová značka: S-KHSJC 13935/2023

Vyřizuje: Mgr. Michaela Kluiberová
Tel. číslo: 387 712 610

Ateliér Písek, s.r.o.
Máchova 1429
397 01 Písek

Datum: 19. 5. 2023

Výzva k doplnění podání pro vydání závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích k návrhu na akci: „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, parc. č. 1753/2, 3068, 1753/1, Písek.“

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, jako orgán ochrany veřejného zdraví vykonávající státní zdravotní dozor a jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), posoudila na základě Vaší žádosti č.j. KHSJC 13935/2023/HDM.JH-PI-TA ze dne 11. 5. 2023 předložený návrh na akci: „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, parc. č. 1753/2, 3068, 1753/1, Písek“.

Správní orgán k předložené žádosti o vydání závazného stanoviska zjistil, že má následující vady, které brání vydání závazného stanoviska:

- předložený návrh nedokládá jednoznačně, že budou dodrženy požadavky vyplývající z § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 12 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění (dále jen „vyhláška 410/2005 Sb.“).

Při posuzování Vašeho návrhu orgán ochrany veřejného zdraví zjistil, že předložený návrh umělého osvětlení vypracovaný Ing. Friedlem, společnost PROJKA, Pod školkou 276, 39701 Písek, ze dne 31. 8. 2022, nenaplní požadavek vyplývající z § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 12 vyhlášky č. 410/2005 Sb. a z české technické normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť, část 1: vnitřní pracoviště.

Podle § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost o vydání závazného stanoviska trpí vadou bránící jeho vydání, správní orgán žadatele dle § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu

vyzývá

k doplnění žádosti o vydání závazného stanoviska ve lhůtě **do 30 kalendářních dnů** ode dne doručení této výzvy žadateli

- o předložení návrhu umělého osvětlení místnosti č. 301 (školní družina), který bude vypracován v souladu s platnou legislativou a s normovými požadavky příslušné české technické normy

Poučení:

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska. (§ 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu).

„otisk razítka“

Mgr. Michaela Kluiberová

Odborný rada

Odd. HDM Jindřichův Hradec - Písek - Tábor