

Váš dopis značky:

Ze dne: 11. 5. 2023 a 7. 6. 2023

Naše č.j.: KHSJC 13935/2023/HDM.JH-PI-TA

Spisová značka: S-KHSJC 13935/2023

Vyřizuje: Mgr. Michaela Kluiberová,

Mgr. Markéta Končická

Tel. číslo: 387712610, 611

Datum: 7. 6. 2023

Ing. Arch. Eva Svinteková

Ateliér Písek s.r.o.

Máchova 1429

39701 Písek

**Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k PD pro účely stavebního řízení na akci: „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, parc. č. 1753/2, 3068, 1753/1, Písek.“**

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř.“), podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vydává toto

**závazné stanovisko:**

s projektovou dokumentací **pro účely stavebního řízení - na akci: „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, parc. č. 1753/2, 3068, 1753/1, Písek.“** předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 11. 5. 2023 a doplněnou na základě výzvy dne 7. 6. 2023 Ing. Arch. Evou Svintekovou, jednatelka Ateliéru Písek s.r.o., Máchova 1429, 39701 Písek, IČO: 06019005, pověřenou plnou mocí ze dne 10. 5. 2023 ředitelem školy Mgr. Filipem Rádrem, (dále jen žadatel)

**se souhlasí.**

**Souhlas je vázán v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. na splnění takto stanovených podmínek:**

1. Před zahájením provozu v učebně 2.03 (cvičná kuchyně) přístavby ZŠ musí být předložen OOVZ vyhovující výsledek měření sdruženého osvětlení provedený akreditovanou či autorizovanou laboratoří prokazující, že parametry sdruženého osvětlení splňují platné hygienické normy.
2. Před zahájením provozu v prostorách družiny (místnost 3.01) přístavby ZŠ musí být předložen OOVZ vyhovující výsledek měření umělého osvětlení provedený akreditovanou či autorizovanou laboratoří prokazující, že parametry umělého osvětlení splňují platné hygienické normy.

**Před vydáním kolaudačního souhlasu a užíváním stavby bude předložen OOVZ vyhovující výsledek měření umělého osvětlení provedeného akreditovanou či autorizovanou laboratoří prokazující, že umělé osvětlení v dotčených místnostech splňuje platné hygienické normy.**

**Podmínka vyplývá z § 7, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen „vyhláška č. 410/2005 Sb.“).**

## **Odůvodnění:**

Žadatel podal na KHS Jč. kraje dne 11. 5. 2023 žádost zapsanou pod číslem jednacím KHSJC 13935/2023/HDM.JH-PI-TA o vydání závazného stanoviska pro účely stavebního řízení - na akci: „Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD, parc. č. 1753/2, 3068, 1753/1, Písek.“

Projektová dokumentace řeší přístavbu, která rozšiřuje stávající školní jídelnu, prostor školní kuchyně pro příjem a mytí špinavého nádobí, družinu a vytváří nově zázemí pro školní poradenské pracoviště a cvičnou kuchyni. Všechny zmíněné prostory se nacházejí v jednom objektu, který má 3 patra (cvičná kuchyně, jídelna a kuchyně ve II. NP, jedna třída družiny a poradenské pracoviště o dvou kabinetech a zasedací místnosti ve III.NP). Jedná se o jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Obálka celé budovy je zateplena, skelet je železobetonový s výplňovým zdivem. Přístavba bude umístěna do prostoru současného školního parkoviště. Parter bude sloužit jako otevřené parkoviště a místo pro zásobování, přístavba bude realizována od II.NP a vše propojí sloupoví.

Přístavba respektuje šíři a výšku stávajícího objektu a navazuje i na stávající členění okenních tabulí.

Z důvodu požární bezpečnosti musí být přístavba opatřena nouzovým schodištěm, které je umístěno na východní fasádě. Omítka přístavby bude ve světle šedé barvě. Okna budou plastová v bílé barvě.

Přístavba není realizována za účelem navýšení počtu osob školy, ale za účelem rozšíření prostoru.

Napojení stavby na technickou infrastrukturu zůstává stávající, též vzduchotechnika zůstává beze změn. Po posouzení PD není předpoklad, že by v okolí přístavby byla zvýšena hladina hluku. Přístavba samotná není zdrojem hluku. Nové prostory přístavby budou větrány přirozeně okny. Součástí podání je Hluková studie č. AK-2023242B – výpočet hladiny hluku ze stavební činnosti.

V kuchyni vznikne nové mycí centrum (36,25 m<sup>2</sup>), které sestává ze stolu s dřezem. V rohu bude umístěna myčka. Dále zde bude třídící stůl s otvorem pro shoz přístrojů a nádobou na odpad a namáčecí vozík na přístroje. Sestava pokračuje změkčovačem vody a mycím strojem. K dispozici dále bude válečkový stůl a volně pohyblivé sestavy vozíků a zásobníků pro přepravu talířů, podnosů a misek. Podlaha bude protiskluzová, dobře čistitelná, keramická. Okna budou opatřena sítěmi proti vnikání hmyzu.

Z prostoru jídelny bude vytvořeno okno, před kterým povede dráha na podnosy, a kterým budou žáci moci sami předtřídit jednotlivé druhy nádobí.

Stávající jídelna bude s novou plochou jídelny (117,6 m<sup>2</sup>) propojena dvoukřídlými dveřmi, aby byl mezi prostory co nejplynulejší provoz. Zároveň však umožňuje v případě menší obsazenosti jídelny prostor uzavřít. Z nové části jídelny je pak přístup do výukové místnosti cvičné kuchyně (39 m<sup>2</sup>), která bude vybavena vařiči, dřezy s přívodem pitné studené a teplé vody, ledničkou a myčkou nádobí. Mezi kuchyní a cvičnou místností budou instalovány dveře. Podlahovou krytinou v obou místnostech bude vinyl.

Ve třetím patře bude nová třída družiny přímo přístupná z chodby, stejně jako ostatní stávající třídy. Vybavení bude odpovídat stávajícím družinám. Podlahovou krytinou je vinyl. Celková plocha místnosti je 97,85 m<sup>2</sup>. V družině bude instalováno umyvadlo a termostatický směšovací ventil teplé užitkové vody, který bude krytý plastovými dvířky. Baterie u umyvadla bude použita nástěnná umyvadlová páková pro jednu vodu. Z důvodu požární bezpečnosti jsou zde navrženy i dveře

směřující do chodby poradenského pracoviště, z níž je možný únik po venkovním schodišti. Prostor školního poradenského pracoviště je taktéž přístupný přímo ze stávající chodby III.NP. Na ni navazuje chodba, ze které jsou vstupy do dvou kanceláří a jednacích místností. Poradenské pracoviště bude využíváno ke krátkodobému pobytu. Podlahová krytina v těchto místnostech bude vinylová.

Otopná tělesa v celé přístavbě budou desková ocelová.

Nové prostory přístavby budou větrány přirozeně okny. Rozšířené prostory kuchyně budou větrány stávající vzduchotechnikou kuchyně. Rozvody stávající vzduchotechniky budou upraveny dle rozmístění technologie gastro. V kuchyni budou demontovány dvě stávající digestoře. Jedna bude instalována do nové polohy nad myčku nádobí. Nad novou pásovou myčku budou instalovány dvě nové digestoře. Nerezové digestoře budou vybaveny odlučovačem tuku, osvětlením a úkapovými žlábkami. Ty budou napojeny na stávající odtahové potrubí. Na rozvody budou osazeny regulační klapky pro zregulování sítě. Rovněž budou přesunuty dva přírodní anemostaty. V rámci přístavby vzniknou v prostoru kuchyně nové požární úseky, a proto budou do stávajícího potrubí instalovány tři požární klapky. Dojde k úpravě potrubí odpadního vzduchu vedeného po fasádě, které překáží nové přístavbě.

Osvětlení všech nových prostor bude provedeno dle ČSN EN 12464-1 a budou použita LED svítidla. Součástí PD je protokol o provedených výpočtech, ze dne 31. 8. 2022 a 6. 6. 2023, vyhotovil Ing. Friedl – PROJKA, Pod školkou 276, Písek. Požadované hodnoty osvětlení budou, dle uvedených výpočtů, splněny ve všech řešených místnostech.

Svítidla budou ovládána pomocí vypínačů u vstupů do místností. V prostoru vybouraného výklenku jídelny bude doplněno osvětlení svítidly zapuštěným do podhledu.

Dle předložené Studie denního osvětlení č. AK-2023242A, ze dne 21. 3. 2023, vyhotovila Ing. Iveta Mattanelli, AKUSTE, s.r.o., Čechova 281/18, České Budějovice, vyplývá, že přístavba nebude mít negativní vliv na světelné podmínky v posuzované stávající učebně ve III. NP. Studie dále uvádí, že požadavky na denní osvětlení nesplňuje místnost 2.03 (cvičná kuchyně). Jedná se o odbornou učebnu bez klasického uspořádání lavic (výuková místnost vaření s kuchyňskou linkou podél zdi), proto bude navrženo celkové sdružené osvětlení. Učebna bude využívána pro krátkodobý pobyt.

Požadavky na denní osvětlení budou splněny v místnosti 3.01 (družina) a 3.04 (kabinet).

Realizace stavebního záměru bez zásahu do stávající budovy jídelny a pavilonu družin není možná. Projekt bude koncipován takovým způsobem, aby v co největší míře bylo možné oddělit výstavbu přístavby a nezasahovat do provozu jídelny. Přístavba bude se stávající budovou tvořit jeden celek. Samotné propojení budov je směřováno na období letních prázdnin r. 2023, kdy realizace záměru nenaruší chod jídelny ani družiny.

Nebyl shledán rozpor mezi předloženou projektovou dokumentací a zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 410/2005 Sb.

„otisk razítka“

Mgr. Michaela Kluiberová  
Odborný rada  
Odd. HDM JH-PI-TA