



Vodárenská správa Písek s.r.o.

Velké náměstí 1
397 01 PÍSEK
IČ: 28083610
DIČ: CZ28083610
email: info@vspisek.com
url: www.vspisek.com

Ateliér Písek s.r.o.
Ing. arch. Eva Svinteková
Máchova 1429
397 01 Písek

<i>Naše zn.</i>	<i>Vyřizuje</i>	<i>Datum</i>
Vyjádření VSP/22	K. Venclíková	19.5.2022

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení

Stavba: Zázemí pro ŠPP, rozšíření ŠJ a ŠD na par. č. 1753/2, 3068, 1753/1 k. ú. Písek

Žadatel: Ateliér Písek s.r.o., Ing. arch. Eva Svinteková, Máchova 1429, 397 01 Písek

Stavebník: Město Písek, Velké nám. 114/3, Vnitřní město, 397 19 Písek

Jedná se o rozšíření jídelny, školních družin a školního poradenského pracoviště, které je umístěno v areálu ZŠ E. Beneše na pozemku 1753/2, st. 3068 a 1753/1 v k.ú. Písek v zastavěném území. Veškeré prostory přístavby budou sloužit základní škole. Nová přístavba bude vybudována v místě stávajícího zpevněného parkoviště, které je odkanalizováno přes uliční vpust do jednotné kanalizace. Přístavba nemá vliv na odtokové poměry, tudíž nedojde k navýšení množství dešťových vod odváděných do dešťové kanalizace. Nové uspořádání parteru bude odvodněno stávajícím způsobem, tedy svedením do dešťové kanalizace, která je vedena v přilehlé komunikaci. Srážkové vody ze zpevněných ploch pod budovou přístavby budou svedeny do přilehlých zelených ploch. Dešťové vody ze střechy přístavby budou svedeny vnitřními vyhřívanými střešními svody vnitřní dešťovou kanalizací do venkovního prostoru, kde budou napojeny na stávající ležatou kanalizaci. Nová kanalizace bude provedena z potrubí KG PVC SN8. Sklon kanalizace bude minimálně 1 %.

K dokumentaci pro územní řízení nemáme námítky, s navrženým řešením souhlasíme.

Upozorňujeme, že dále je třeba si vyžádat vyjádření k dokumentaci od provozovatele vodohospodářského majetku ve městě Písek firmy ČEVAK a.s. (veřejný vodovod + veřejná kanalizace).

Pokud máte zájem o digitální data, obraťte se prosím na uvedené kontakty (info@cevak.cz, tel.: 387 761 753).
Příslušní pracovníci Vám dotčená data na vyžádání poskytnou.

Toto vyjádření Vodárenské správy Písek s.r.o. má platnost 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



Ing. Roman Honzík
jednatel společnosti VSP s.r.o.

Vodárenská správa Písek s.r.o.
Velké náměstí 1, 397 01 Písek
IČO: 280 83 610
Reg. u KS České Budějovice - C 16 263

Při realizaci stavby je nutné zohlednit:

- Při souběhu a křížení musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku Vodárenské správy Písek s.r.o.
- Křížení je nutno řešit kolmá
- Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na dešťové kanalizaci, odpovídá investor.
- Před započítím prací je nutné ověření skutečné trasy a hloubky uložení potrubí dešťové kanalizace.
- Před záhozem požadujeme fyzickou kontrolu pracovníky Vodárenské správy Písek s.r.o. (Ing. Honzík – tel. 608 572 954)