



VZT/VYTÁPĚNÍ:

- Elektronický regulátor otáček - 2 kusy**
- napětí potenciometru 10V DC
 - spínací kontakt potenciometru
 - krytí IP44, třída II
 - provozní teplota -10 až +50 °C
 - montáž na omítku
 - rozměry 80 × 68 × 80 mm (Š × V × H)

10-100 (1x230) axiální ventilátor s EC motorem - 8 kusů
 Střídač je vyrobená z ocelového povrchonábojného plechu optařeného chemickým lakem. Křídlo mřížky je přídělkou lakovaná. Šrouby jsou galvanicky pozinkované.
 Oběžné kolo je pevně spojeno s rotací elektromotoru a má aerodynamicky optimalizovaný tvar lopatek pro dosažení vysoké účinnosti a níž energetické náročnosti. Oběžné kolo je vyrobené ze speciálního kompozitního materiálu černé barvy a je staticky a dynamicky vyvážené dle ISO 1940.
 Motor - Elektronický komutovaný motor s plným řízením otáček pomocí signálu 0...10V v vestavěnou elektroniku (alternativně je možné řídit otáčky elektromotorem pomocí PWM signálu). Motorový jíz - fázové pro napětí 100V Krycí motorový štít, pracovní teplota v rozsahu - 25 až +60 °C. Průřez krycího motoru 1/4. Motorový štít vyroben v nádobě, ochrana kulových ložisků jsou oboustranně uzavřeny s optovanými vnitřními ložisky.
 Živočisť.

- NOVÁ PLASTOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - 24 kusů**
- rám a lamely z plastu
 - barva šedá RAL 7035
 - lamely jsou pevné
 - maximální teplota okolí +70 °C
 - maximální rychlost 12 m/s

POZNÁMKY:

- VEŠKÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ PD
PŘI REALIZACI JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ
POKUD DOJDE PŘI REALIZACI K NEJISTOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ
PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCE.



REVIZE 01 - DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ PRO VZT, VENTILÁTORY A VENTILAČNÍ ŽALUZIE

PROJEKTANT Ing. Jiří Zenáhlík		VYPRACOVAL Ing. Jiří Zenáhlík		Ing. Jiří Zenáhlík Zaostava 712/33 - 586 01 Jihlava E-mail: jir.zenahlík@gmail.com GPS4 +420 723 323 421 ICD: 74515004		Ing. Jiří Zenáhlík Architektonická a inženýrská kancelář	
Investor: AGRO - Měšín, a.s. Zarybník 516, Měšín, PSČ 594 42 IČ: 49434179				DRUH.DOKUM. ČÍSLO ZAKÁZKY		VŘ 2601	
Místo stavby: parc.č. 194/4 a parc.č. 194/1 k.ú.Vysoké, obec Vysoké				POČET FORM. DATUM		4 A4 01. 2026	
STAVEBNÍ ÚPRAVY BRAMBORÁRNY - VYSOKÉ				MĚŘÍTKO 1: 10 0			
				ČÍS.KOPIE		ČÁST ČÍS.PRÍL.	
VZT - KONCEPT ODVĚTRÁNÍ						D	
						9	