

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném
znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Vodovodní řad na Myšlíně

Zadavatel:

**Město Mnichovice
Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mnichovice
IČ 00240478**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz: Kde uchazeč v zadávací dokumentaci nalezne projektovou dokumentaci, která upřesňuje níže uvedené položky pro přenos dat, obsažené v soupisu prací IO 05 „armaturní šachty“?

97 M 382261_R07 Datalogger včetně baterie pro zálohování + nastavení včetně přenosů kus 2,000

98 M 341210r Vytvoření uživ. aplikace do GSM dataloggeru, int. testy programů ks 2,000

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Přenosy budou řešeny osazením indukčního průtokoměru s přenosem dat do webového rozhraní

Nejedná se o změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle §99 ZZVZ, lhůta pro podání nabídek není s ohledem na výše uvedené měněna, nebo posunuta.

V Brně dne 26.3.2020

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele