

AP - atelier, s.r.o.
Kabátníkova 2
Brno
602 00

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 3427/17
Vyřizuje: Ing. Tichá
Tel.: 516427223
Datum: 5.1.2018

**Lipůvka, rozšíření sítě nadzemních hydrantů pro zajištění požární vody v obci a demolice
požární nádrže, parc.č. 377 a další, investor obec - vyjádření pro územní a stavební řízení**

Jedná se o zrušení požární nádrže a návrh vybudování 5 nových NH. Bude zachováno přítokové a odtokové potrubí z nádrže, kterým se dešťová voda (asi ze silnice) dopraví do zatrubněného toku (nyní odtok sloužil jako přepad).

Nyní jsou v obci 2 ks nadzemních hydrantů – u hasičské zbrojnice a mateřské školky. Nově navržené NH budou – u silnice směr Nuzířov, u RD č.196 v severním okraji, na ul. Svinošické směrem k Lipůvce, v jižní části u RD č. č.386, na vodovodu od nového VDJ v SV části. Zakreslení NH je v PD schématické.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme. Požadujeme dodržet následující připomínky:

1. Pro přesné určení stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba objednat na VAS vytyčení (provoz 02 vodovody Blansko, Poříčí 20a - p. Pijáček, p. Frank, tel. 516413170, provoz 03 kanalizace – p.Němec, tel. 737221697, 516452344) a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
2. Montáž nových hydrantů včetně napojení na vodovodní potrubí provedou na objednávku pracovníci VAS (provoz 02 -viz výše).
3. Ke kontrole provádění stavby v místech dotčení kanalizace pro veřejnou potřebu budou přizváni pracovníci provozu 03 - viz výše, a to před záhozem.
4. Hydranty budou umístěny do vhodných míst, kde nebudou další inženýrské sítě a kde budou chráněny proti poškození např. dopravním provozem apod. Přesné umístění bude předem odsouhlaseno na VAS.
5. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS, divizi Boskovice (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

6. Pokud budou umístěny v pozemcích soukromých vlastníků, zajistí investor stavby zřízení věcného břemene.
7. Nejpozději při dokončení stavby požadujeme předat na VAS dokumentaci skutečného provedení stavby (situace, kladečský plán apod.), zaměření stavby podle „Směrnice pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“ a další doklady potřebné k provozování vodovodu. Směrnice je k dispozici na VAS, divizi Boskovice.
8. Neprodleně po dokončení stavby je třeba nové hydranty předat Svazku VaK měst a obcí za účasti VAS.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Bm
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-29-

1.8. 

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice