

AP-atelier, s.r.o.

Váš dopis:
Vyřizuje: Pavel Markus/602538503

Naše značka: 667993/17-POS
Datum: 15.9.2017

Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK)

stanovené k ochraně veřejné sítě elektronických komunikací ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na "Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací" vydaného střediskem Administrace a dokumentace sítě, pod č.j.: 667993/17 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název akce: Bytový dům Lipůvka 53
Stavebník: Obec Lipůvka

Řešení střetu:

- a) Stávající přípojku VSEK do KR LIPU736 na západní straně objektu je nutné přeložit do KR LIPU735 na jihovýchodním rohu objektu. Obě přípojky budou ukončeny ve skříni MRK 10 na fasádě. **Přeložení VSEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na základě písemné objednávky od investora stavby.** Překládku je nutné projednat min. 20 dnů před požadovaným termínem přeložení s pracovníkem správy a ochrany sítě. Dále je nutné doložit pravomocné územní rozhodnutí (územní souhlas) na překládku VSEK. Stavebník, který vyvolal překládku VSEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku VSEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- b) Ke kolaudaci stavby bude doloženo "Oznámení o ukončení realizace překládky".

Další podmínky viz. vyjádření o existenci VSEK č.j. 667993/17.



Pavel Markus
Specialista pro ochranu sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

157

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz