

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

		účel místnosti
	1.01	zádveří
	1.02	kočárkárna
	1.03	schodiště
	1.04	chodba, schodiště
	1.05	kotelna
	1.06	chodba
	1.07	komora
	1.08	ložnice
	1.09	koupelna, WC
byt 1.A	1.10	obytný prostor
	1.11	zahrádka z toho terasa
	1.12	chodba
	1.13	komora
	1.14	šatna
	1.15	koupelna, WC
byt 1.B	1.16	obytný prostor
	1.17	zahrádka z toho terasa
	1.18	chodba
	1.19	komora
	1.20	ložnice
	1.21	koupelna, WC
byt 1.C	1.22	obytný prostor
	1.23	zahrádka z toho terasa
	1.24	chodba
	1.25	chodba
	1.26	komora
byt 1.D	1.27	koupelna, WC
	1.28	obytný prostor
	1.29	chodba
	1.30	komora
byt 1.E	1.31	koupelna, WC
	1.32	obytný prostor
	1.33	chodba
	1.34	chodba
	1.35	komora
byt 1.F	1.36	koupelna, WC
	1.37	obytný prostor
	1.38	chodba
	1.39	komora
	1.40	ložnice
	1.41	koupelna, WC
byt 1.G	1.42	obytný prostor
	1.43	terasa
	1.44	odpadky
	1.45	sklad, sušárna

POZNÁMKA:

PŘÍSTROJE V BYTECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BUDOU INSTALOVÁNY DLE VYHLÁŠKY 398/2009Sb.
MINIMÁLNÍ VÝŠKA OSAZENÍ 500mm NAD PODLAHOU, MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 1200mm NAD PODLAHOU.
OSTATNÍ BYTY BUDOU OSAZENY DLE ZVYKLOSTÍ.
ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH +150mm SPODNÍM OKRAJEM NAD PODLAHOU,
ZÁSUVKY V KUCHYŇSKÝCH KOUTECH +1200mm SPODNÍM OKRAJEM NAD PODLAHOU,
ZÁSUVKY PRO LEDNICE, TROUBY A MYČKY +400mm SPODNÍM OKRAJEM NAD PODLAHOU,
ZÁSUVKY PRO DIGESTOŘE +2120mm SPODNÍM OKRAJEM NAD PODLAHOU,
ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH +1200mm SPODNÍM OKRAJEM NAD PODLAHOU,
VYPÍNAČE +1200mm SPODNÍM OKRAJEM NAD PODLAHOU,
SVÍTIDLA V KOUPELNÁCH NAD UMYVADLY SPODNÍM OKRAJEM +1800mm NAD PODLAHOU.

BYTOVÉ ROZVODNICE NA POVRCH NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI NEBO VEDLE DVEŘÍ.

PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY SE PROVEDE DLE KONTROLNÍHO PLÁNU INVESTORA.

NA MEZIBYTOVÝCH STĚNÁCH UMISŤOVAT PŘÍSTROJE V ZAPUŠTĚNÝCH KRABICÍCH,
KTERÉ MUSÍ BÝT VYOSENY PROTI SOBĚ, KABELOVÉ ROZVODY VÉST V PODLAZE.

DLE VYHLÁŠKY č.23/2008 Sb. O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB
BUDOU VSTUPNÍ CHODBY BYTŮ VYBAVENY SAMOSTATNÝM AUTONOMNÍM DETEKTOREM KOUŘE.

LEGENDA SILNOPROUD:

SP	STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ POJISTKY 3x80A
ER	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ S JISTIČEM 63A PŘED ELEKTROMĚREM + HDO
RS	ROZVADĚČ SPOLEČNÉ SPOTŘEBY
RB...	BYTOVÁ ROZVODNICE MODULOVÁ NA POVRCH PRO BYT
	SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...x1,5mm^2
	ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm^2
	ZÁSUVKOVÝ OBVOD 400V CYKY 4Bx10mm^2 nebo 5Cx.mm
	KABELOVÁ TRASA

KABELY ULOŽENY POD OMÍTKOU NEBO V TRUBKÁCH V PODLAHÁCH.
SOUSTAVA : 3NPE str. 50Hz 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ-S AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ-PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

	KABELOVÉ VÝVODY PRO TECHNOLOGIE REZ. 2m
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 ABB-TANGO PŘÍSTROJ 3558-A01340 + KRYT 3558A-A651B + RÁMEČEK 3901A-B10B
	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 ABB-TANGO PŘÍSTROJ 3558-A05340 + KRYT 3558A-A652B + RÁMEČEK 3901A-B10B
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 ABB-TANGO PŘÍSTROJ 3558-A06340 + KRYT 3558A-A651B + RÁMEČEK 3901A-B10B
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 ABB-TANGO PŘÍSTROJ 3558-A07340 + KRYT 3558A-A651B + RÁMEČEK 3901A-B10B
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ + JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 ABB-TANGO PŘÍSTROJ 3558-A52340 + KRYT 3558A-A652B + RÁMEČEK 3901A-B10B
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP44 ABB-TANGO KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ 3558A-06940B
	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP44 ABB-TANGO KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ 3558A-05940B
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP44 ABB-TANGO KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ 3558A-06940B
	TLAČÍTKO SE SIG. DOUTNAVKOU ZAPUŠTĚNÉ 10A 250V IP20 ABB-TANGO PŘÍSTROJ 3558-A91342 + KRYT 3558A-A653B + RÁMEČEK 3901A-B10B + DOUTNAVA 3916-22221
	POHYBOVÉ ČIDLO IR 28 PROFI ELEKTROBOCK – DETEKČNÍ ÚHEL 360°, IP20 BEZ RC ČLENU
	POHYBOVÉ ČIDLO IR 16 PROFI ELEKTROBOCK – DETEKČNÍ ÚHEL 180°, IP44 BEZ RC ČLENU
	SPÍNAČ S DOUTNAVKOU 25A, IP55, PRO BOILER zapuštěný ABB-PRESTO
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP20 ABB-TANGO PŘÍSTROJ 5518A-A2349B + RÁMEČEK 3901A-B10B
	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP20 ABB-TANGO KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ 5513A-C02357B
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP44 ABB-TANGO KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ 5518A-2989B
	ZÁSUVKA 400V 16A 4..RU6, IP44 ZAPUŠTĚNNÁ ABB
	KRABICOVÁ ROZVODKA S VAGO-SVORKAMI 68
	KRABICE KO 125 SE SVORKAMI PRO PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ NAPOJENO CY 16mm
	STOUPACÍ VEDENÍ
VZT	ZAŘÍZENÍ VZT
	EL. OHŘÍVAČ TV
	ROZDĚLOVACÍ UZEL – NAPÁJENÍ 3Cx1,5mm, PROPOJ TERMOSTAT 2Ax1,5mm

LEGENDA SVÍTIDEL:

A		LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 20W IP65, II.tř. FULGUR MELISSA MINIST B LED 20	
B		LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x15W IP44, II.tř. S IR SENZOREM FULGUR MARINA 102 N	1x LED15W
C		LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x15W IP20 FULGUR FI 5 280 B 202 K N	2x LED15W
D		LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x15W IP44, II.tř. S IR SENZOREM FULGUR MARINA 102 N	1x LED15W
E		LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x12W IP20 FULGUR FI 3 B	1x LED12W
F		LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x15W IP53, II.tř. FULGUR FP 10 B 102 B N SE	1x LED15W
G		LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP20 FULGUR ADELE N LED 1200	
H		LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP65 FULGUR ADELE LED 1200	
H1		LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP65 FULGUR ADELE N LED 1200	
N1		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x11W IP44 s piktogramem, IIIt.ř. FULGUR ALPHA 500L	1x DZ11

±0,00= 355.90 m n.m. (B.p.v)

HIP	Ing.arch. A.Písařík		
Zodp. projektant	Martin Poštolka		
Projektant	Martin Poštolka		
Zak.číslo	08/P/19	Formát	8x A4
Datum	05/2019	Měřítko	1:50
Stupeň	**Dokumentace pro provádění stavby**		

ap-atelier@ap-atelier.cz
(+420) 549 123 652

ARCHITEKTURA
PROJEKCE
AP-atelier, s.r.o.
Kabátníkova 2, 602 00 Brno

Investor: **Obec Lipůvka, č. p. 146, 679 22 Lipůvka**

Místo: č.p. 53, Lipůvka 679 22

Stavba

Bytový dům Lipůvka č.p.53

Objekt: SOP 01 Bytový dům

Část: Silnoprouda elektrotechnika

Název: Půdorys 1.NP

LDH spol. s r.o.
Projektová a obchodní činnost
Křivy 25, 615 00 Brno
tel.: 739570520

číslo paré

číslo výkresu: 04