




BYT 7




BYT 6




BYT 5




SPOLEČNÉ PROSTORY




BYT 4




BYT 2



BYT 3



BYT 1



LEGENDA

	POTRUBÍ TOPNÉ – MĚDĚNÉ
	POTRUBÍ VRATNÉ – MĚDĚNÉ
	SPÁD POTRUBÍ
1	PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ 45,5kW
2	KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ
3	TLAKOVÁ EXP. NÁDOBA 50 l
4	ČIDLO TEPLOTY VENKOVNÍ
5	KOMBINOVANÝ REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE S REGULACNÍM VENTILEM, DN 10, S POHONEM
6	KOMBINOVANÝ REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE S REGULACNÍM VENTILEM, DN 15, BEZ POHONU
7	KOMBINOVANÝ REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFFERENCE S REGULACNÍM VENTILEM, DN 15, S POHONEM
8	MĚŘIČ TEPLA – 0,6 m3/hod
9	ÚPRAVNA VODY DEMINERALIZAČNÍ KOLONA
T	PROSTOROVÝ REGULÁTOR
RU	REGULAČNÍ UZEL
KK DN	KULOVÝ UZÁVĚR S PÁKOU
MGF DN	MAGNETICKÝ FILTR
KKM	KULOVÝ UZÁVĚR K MĚŘIČI TEPLA
KKE DN	KULOVÝ UZÁVĚR K EXPANZOMATŮM
M	TLAKOMĚR 03 313, ROZSAH 0-0,6 MPa
F DN	FILTR ZÁVITOVÝ
VK DN	KOHOOT PLNÍČÍ VYPOUŠTĚČÍ
VKK DN	KOHOOT PLNÍČÍ VYPOUŠTĚČÍ S PÁČKOU
AOV DN	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
IZ	IZOLACE TEPELNÁ
P.B.	PEVNÝ BOD
22-060100-60	OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ
KLC-150045-00M	TYP VENTIL KOMPACT S VENTILOVOU VLOŽKOU
TRV	TYP-VÝŠKA(CM) DÉLKA(CM)-VENTIL KOMPACT
RV	OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM
TRVM	TYP-VÝŠKA DÉLKA
Š 2	HLAVICE TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ
	HLAVICE RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ
	REGULAČNÍ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRO TĚLESA SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM – ROHOVÝ,
	S HLAVICÍ TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ
	PŘÍPOJ. ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK, ROHOVÉ

	±0,00= 355.90 m n.m. (B.p.v)	
	HIP	Ing.arch. A.Pisářík
	Zodp. projektant	Ivan Drápal
	Projektant	Ing. P. Drápalová
	Zak.číslo	08/P/19
Datum	05/2019	
Stupeň	Dokumentace pro provádění stavby	
Investor: Obec Lipůvka, č. p. 146, 679 22 Lipůvka		
Místo: č.p. 53, Lipůvka 679 22		
Stavba		
Bytový dům Lipůvka č.p.53		
Objekt	SOP 01 Bytový dům	
Část	VYTÁPĚNÍ	
Název	Schémata zapojení 1.NP	
AP-atelier, s.r.o. Kabátníkova 2, 602 00 Brno		
LDH s.p.o. Projektová a obchodní činnost Křtiny 25, 615 00 Brno tel.: 739570520		
číslo paré	číslo výkresu	
	06	