



BYT 10



BYT 8



- KK DN

MGF DN

KKM

KKE DN

M

F DN

VK DN

VKK DN

AOV DN

IZ

P.B.

22-060100-60

KLC-150045-00M

TRV

RV

TRVM

S 2
- KULOVÝ UZÁVĚR S PÁKOU

MAGNETICKÝ FILTR

KULOVÝ UZÁVĚR K MĚŘIČI TEPLA

KULOVÝ UZÁVĚR K EXPANZOMATŮM

TLAKOMĚR 03 313, ROZSAH 0-0,6 MPa

FILTR ZÁVITOVÝ

KOHOUT PLNÍČÍ VYPOUŠTĚCÍ

KOHOUT PLNÍČÍ VYPOUŠTĚCÍ S PÁČKOU

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

IZOLACE TEPELNÁ

PEVNÝ BOD

OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ

TYP VENTIL KOMPAKT S VENTILOVOU VLOŽKOU

TYP-VÝŠKA(CM) DĚLKA(CM)-VENTIL KOMPAKT

OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM

TYP-VÝŠKA DĚLKA


HLAVICE TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ

HLAVICE RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ

REGULAČNÍ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRO TĚLESA SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM - ROHOVÝ, S HLAVICÍ TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ

PŘIPOJ. ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK, ROHOVÉ

BYT 9



LEGENDA

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

T

RU

POTRUBÍ TOPNÉ – MĚDĚNÉ
POTRUBÍ VRATNÉ – MĚDĚNÉ
SPÁD POTRUBÍ
PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ 45,5kW
KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ
TLAKOVÁ EXP. NÁDOBA 50 l
ČIDLO TEPLoty VENKOVNÍ
KOMBINOVANÝ REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE
S REGULÁČNÍM VENTILEM, DN 10, S POHONEM
KOMBINOVANÝ REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE
S REGULÁČNÍM VENTILEM, DN 15, BEZ POHONU
KOMBINOVANÝ REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE
S REGULÁČNÍM VENTILEM, DN 15, S POHONEM
MĚŘIČ TEPLA – 0,6 m3/hod
ÚPRAVNA VODY DEMINERALIZAČNÍ KOLONA
PROSTOROVÝ REGULÁTOR
REGULAČNÍ UZEL

Investor: **Obec Lipůvka, č. p. 146, 679 22 Lipůvka**

Místo: č.p. 53, Lipůvka 679 22

Stavba

Bytový dům Lipůvka č.p.53

Objekt SOP 01 Bytový dům

Část VYTÁPĚNÍ

Název Schémata zapojení 2.NP

±0,00= 355.90 m n.m. (B.p.v)

HIP	Ing.arch. A.Písařík		ap-atelier@ap-atelier.cz (+420) 549 123 652
Zodp. projektant	Ivan Drápal		
Projektant	Ing. P. Drápalová		
Zak.číslo	08/P/19	Formát	3x A4
Datum	05/2019	Měřítko	1:50
Stupeň	Dokumentace pro provádění stavby		

ARCHITEKTURA

AP-atelier, s.r.o.
Kabátníkova 2, 602 00 Brno

Projektová a obchodní činnost
Křítiny 25, 615 00 Brno
tel.: 739570520

číslo paré

číslo výkresu

07