

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám III.

Veřejná zakázka: Vodovod Smidarská Lhota

Zadavatel: Obec Vinary, 503 53 Vinary 70, IČ: 00269751

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1) v objektech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 je uvedena položka				
998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	891,00000	0,00

příčemž v objektu 1.1 se živice nevyskytují, v objektech 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 nesouhlasí uvedené množství. Tyto položky značně ovlivňují celkovou cenu díla.

Dotaz: Může zadavatel upřesnit uvedená množství pro přesuny?

2) v objektu 1.5

je rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr: nesouhlasí délka potrubí

PD 190,5 m

VV 297 m

Dotaz: Která s uvedených výměr je správná?

3) v objektu 3.1 přípojky

je uveden navrtávací pas s přírubou, k tomu hrdlové šoupátko, které nelze napojit, není uvedena výměra trubky, chybí příruby, chybí zemní práce.

Dotaz: Může zadavatel upřesnit specifikaci materiálu a rozsah zemních prací v tomto objektu?

Odpověď 1)

Zadavatel upřesňuje uvedená množství pro přesuny. Opravená množství jsou uvedena v upraveném soupisu prací, který je součástí těchto Dodatečných informací III.

Odpověď 2)

Opravená délka potrubí je součástí upraveného soupisu prací, který je součástí těchto Dodatečných informací III.

Odpověď 3)

V soupisu prací jsou uvedena chybná označení navrtávacích pasů a domovních šoupátek. Správné typy jsou součástí upraveného soupisu prací, který je součástí těchto Dodatečných informací III. „Veřejné části“ vodovodních přípojek nejsou součástí předmětu díla, projektové dokumentace ani soupisu prací. K provedení položek a prací specifikovaných v objektu 3.1 přípojky není zapotřebí trubek ani zemních prací.

Zadavatel výše uvedené dodatečné informace považuje za úpravu (změnu) zadávacích podmínek dle § 40 odst. 3. Z těchto důvodů přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do **31. 10. 2014 do 13:00 hod.**

Prodloužení lhůty bude uveřejněno rovněž v opravném formuláři ve Věstníku veřejných zakázek i na profilu zadavatele. Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

Otevírání obálek se uskuteční dne 31. 10. 2014 ve 13:00 hod.

Osobní předání nabídek na OÚ Vinary je možné pouze ve dnech pondělí a středa od 16:45 do 18:45 hod.

Poslední den lhůty tj. 31. 10. 2014 bude obecní úřad otevřený od 12:00 hod., tudíž je možné osobně nabídku předat v době do 12:00 do 13:00 hod.

Ve Vinarech dne 22. 10. 2014

Zpracoval: Ing. Jan Tomek, administrátor VZ

Příloha: soupis prací