






VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA, POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	MNOŽSTVÍ			POZNÁMKA
				ks	bm	celkem	
Z13	 OSAŽOVACÍ RÁMY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ L 40/40/4 S KOTVAMI Z "γ" PROFILŮ NEBO PRACEN OSAŽENO 40 mm POD ÚROVEŇ HORNÍHO LÍCE ŠACHTY KANÁL ZAKRYT KOMPOZITOVÝMI POROROŠTY TL. 38 mm	KONSTRUKČNÍ OCEL ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KOMPOZIT		1	3,40	3,40 m 0,92 m²	1,20 m² VČ. PROŘEZŮ
Z14	 MĚRNÝ ŽLAB P1	PLASTOVÝ VÝROBEK (POLYPROPYLÉN)		1		1 KS	ELEKTRONICKÝ VYHODNOCOVAČ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽLABU.
Z15	 OCELOVÉ STUPADLO POZINKOVANÉ ČSN EN 13101	OCEL ŘADY 11 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	300 x 130 mm	3		3 KS	VARIANTNĚ MOŽNO S PLASTOVÝM POVLAKEM

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 		
Ing.M.JANÍČEK	Ing.M.JANÍČEK	Ing.P.PLIČHTA	Ing.J.MALÁ			
						
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE						
INVESTOR: OBEC MICHALOVICE, MICHALOVICE Č.P. 44, 412 01 LITOMĚŘICE				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA : ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ČOV MICHALOVICE – REKONSTRUKCE SO 02 – PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A VODOVOD				ÚČEL	DPS	
				DATUM	09/2020	
				MĚŘÍTKO		
				kótováno v		
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY	374	
TABULKY PSV				Č.VÝKRESU	D.1.1–210	