

LEGENDY VÝZTUŽOVÁNÍ

- VÝZTUŽ U SPODNÍHO LÍCE DESKY
- VÝZTUŽ U HORNÍHO LÍCE DESKY
- 01 VÝZTUŽ V PRVNÍ VRSTVĚ
- 01 VÝZTUŽ V DRUHÉ VRSTVĚ
- 01 SÍŤ U HORNÍHO LÍCE DESKY

POZNÁMKY

Výztuž desek ukládat na bodové nebo líniové distanční prvky s výškou dle předepsaného krytí.
Síť KY 50: ø8mm po 150x150mm, 3000x2000mm.
Polohu stěnové výztuže zajistit trojhranými distančními tyčemi s výškou dle předepsaného krytí.
Krytí je uvedeno na líc první výztuže od povrchu betonu.
Při vyztužování dolního nebo vnitřního povrchu ukládat rozdělovací výztuž jako druhou.
Při vyztužování horního nebo vnějšího povrchu ukládat rozdělovací výztuž jako první.
Délky vložek jsou stanoveny osovými rozměry dle ČSN EN ISO 3766.
Kotevní délky výztuže dle ČSN EN 1992-1-1.
Síť stykovat s přesahem 300 mm (přes dvě oka).
Průměry zakřivení ohýbaných vložek dle ČSN EN 1992-1-1 (4ø d<18mm a 7ø d>18mm).
Průměr ohýbacího trnu je uveden pouze je-li větší než minimální.
V místě otvorů výztuž rozhrnout nebo přerušit.
Svařování betonářské oceli dle ČSN EN ISO 17660-1 a ČSN EN ISO 17660-2.
Betonářská ocel dle ČSN EN 10080.

ČSN EN 13670 — Provádění betonových konstrukcí

PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ
KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ČÁSTMI PROJEKTU
TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DOKUMENTACI ZHOTOVITELE STAVBY

NAVRHOVÁNO DLE:

ČSN EN 1990
ČSN EN 1992-1-1

BETON:
KRYTÍ:
C30/37 XC1
20 mm

KRUHOVÉ TYČE:
B500B

RAVAL projekt v.o.s.

HOUŠKOVA 16, 326 00 PLZEŇ
IČ: 49194852
EMAIL: raval@raval.cz, TEL: 377448444, 377448514

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Ing. Slavomír Racek		Ing. Martina Řezníčková	
OBEC: Plzeň		KRAJ: Plzeňský	
INVESTOR: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeň			
ARCHITEKT:			
STAVBA:		FORMÁT:	
VÝSTAVBA POLOPROVOZNIHO OBJEKTU H2		DATUM:	01/18
		STUPĚŇ:	DPS
		Č. ZAKÁZKY:	64/17
		MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH:		ČÁST:	D.1.2
SCHÉMA VÝZTUŽE STROPU 3.NP		PŘÍLOHA:	17

