

Elektrická instalace Absolonova 20a

Posouzení elektrické instalace z důvodu instalace konvektomatu do objektu MŠ Absolonova 20a.

Přívod z HDS umístěné na fasádě proveden kabelem AYKY 3x95+70. Jištění přívodu 3 x 160A.

Před elektroměrem osazen výkonový jistič 50A.

Instalace konvektomatu je možná za dodržení těchto podmínek :

Maximální příkon konvektomatu bude do 20KW.

Je nutno osadit do rozvaděče jistič 32A/3, natažení kabelu k místu instalace konvektomatu zakončený vypínačem. Kabel doporučuji 5Cx6 CYKY.

Na přívod do rozvaděče osadit proudový chránič 4/40/0,03A. Provést ochranné pospojování.

V Brně dne 21.6.2022

Jan Šrutka
Elektroinstalace
Lisky 971/6, 624 00 Brno
IČ: 10963537
tel: 604 536 958
e-mail: jansrutka@seznam.cz