



NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ ( PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V ) :  
NORMÁLNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA ZÁKLADNÍ ( PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V ) :  
IZOLACÍ, KRYTÍM  
VNĚJŠÍ VLIVY ( PROSTŘEDÍ ) : VIZ. PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Změna		Datum	
Druh změny		Jméno	
ELPRO BRNO PLUS s.r.o.		Měřítko: 1:1000	
Navrhl: Ing. Hrdlička	Investor: Nová Mošilana a.s.	Zak. číslo: 02/2018	
Kreslil: Ing. Hrdlička	Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ	Datum: 01/2018	
Ódp. proj.: Ing. Hrdlička	Objekt: ELEKTRICKÁ INSTALACE	Počet: A4:10	
Název:		čís. výk.:	
SITUACE STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ		D.1.4.22	
AREÁL PODNIKU			