



#### Souhrnné informace:

Rozvodná soustava: DC:2-1000V / IT  
3PEN stř. 230/400V, 50Hz, TN-C  
3NPE stř. 230/400V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením vadné části zdroje dle ČSN 3 2000-4-41 ed.3 nadproudovým prvkem. ČSN 2000-7-712 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy.

Kreslil:	Projektoval:	Autorizoval:	<b>PDEP s.r.o.</b>	
Huňová N.	Ing. Bernát J.	Ing. Lipovský V.	Plynářská 499/1, 602 00 Brno	
	723 448 185		IČ: 17905541	
Kraj: Jihomoravský		Obec: Střelice		DIČ: CZ17905541
Investor: Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice, IČ: 00282618			Datum	7 / 2023
Název projektu: <b>FVE Hasičská zbrojnice, Střelice</b>			Zakázka č.	
			Stupeň PD	DUR+DSP+RDS
			Souř.syst.	
Obsah výkresu: <b>Schéma zapojení - Smartmeter</b>			Formát	A4
			Měřítko	Číslo výkresu <b>9.</b>