

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ**Ing. Jan Beránek****Těšovice 62****383 01 Prachatice**

Váš dopis: 18.11.2020 č.j.813837/20
Vyřizuje: Wawreyn Stanislav / 606 767 051

Naše značka: SW - 46/2020
Datum: 21.10.2020

Obnova veřejně přístupné účelové komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš.

K zaslané projektové dokumentaci stavby (DUS) „Obnova veřejně přístupné účelové komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš“ kat. území Mahouš, sdělujeme následující.

V zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunikační síť a proto je třeba v těchto místech dbát zvýšené opatrnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního prvku vyznačené trasy telek. vedení nepoužívat nevhodných strojů a nářadí.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o řádné vytyčení sítě s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích.

Veškeré zemní a stavební práce je potřeba provádět v souladu s ustanoveními normy ČSN 73 60 05 „Prostorové uspořádání sítě technického vybavení“, zejména je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti. Dále ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy vedení VN, VVN a ZVN.

Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou trasu, nebo pokud by se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, například panely.

Stávající kabel SEK leží v trase navržené komunikace. Kabel bude ponechán beze změn. Ve vzdálenosti 300 mm od stávajícího kabelu bude uložena rezervní chránička např. KOPOFLEX KF 09090, mat HDPE pro uložení dalšího kabelu, nebo provlečení náhradního kabelu SEK v případě poruchy stávajícího vedení.

Kontrolu obnažených sítí před záhozem provede zástupce společnost CETIN p. Wawreyn 606 767 051.

Současně upozorňujeme na nutnost dodržení všeobecných podmínek stanovených ve vyjádření o existenci telekomunikačních sítí vydaném útvarem Dokumentace liniových staveb sítě spol. CETIN a.s.

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projektovou dokumentací a realizací stavby v ochranném pásmu telekomunikačního vedení.

S přátelským pozdravem Wawreyn Stanislav

Specialista pro správu a ochranu sítě

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
183

