

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

020010104229

Šárka Šmardová

+420 725 860 811

+420 387 761 225

sarka.smardova@cevak.cz

20. listopad 2020

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Ing. Jan Beránek Těšovice (STS)

Těšovice 62

383 01 Těšovice

Mahouš - parc.č. 487/12, komunikace (územní, stavební řízení)

Investor: obec Mahouš

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. pouze vodovod pro veřejnou potřebu.

Projektová dokumentace řeší opravu místní komunikace. Přes zájmové území vede vodovodní řad PE 90 a vodovodní přípojky pro okolní nemovitosti.

Niveleta komunikace bude snížena o 50 mm. Povrch bude proveden z asfaltového betonu, obruby z betonu.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

1. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – p. Stehlík, tel. 731 134 286, vaclav.stehlik@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
2. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
3. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
4. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
5. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Vodňany, p. Maroš, tel. 602 189 166. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
6. Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
7. V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Šárka Šmardová

referent vyjadřovací činnosti


ČEVAK a.s.
Severní 8/2264/3, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (204)