


Kabel NN pod komunikací



hutnění zához prohozeným
výkopkem s kameny
velikostí do 32 mm


výstražná fólie

chránička KOPOFLEX KF 09063 BA

kabel NN

uzemňovací pásek FeZn 30x4


Kabel NN v zeleném pásu



zásyp zeminou
výstražná liče
pisčové lože
20 cm
kabel NN

Kabel NN v zeleném pásu

křížení s ostatními sítěmi



zášyp zeminou
výstražná fólie
pískové lože nebo jemná zemina
chránička KOPOFLEX KF-09063 BA
kabel NN

Ochranná trubka kanelu NN

Dvouplášťová kopruťovaná chránička (červená) KOPOFLEX KF 09063 BA, mat HDPE, vnější průměr 63 mm, světllost 52 mm

ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Jan Beránek		VYPRACOVAL: Ing. Jan Beránek		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. JAN BERÁNEK, IČO 113 33 847 Těšovice (STS) č.p.62 383 01 Prachovice, tel. 606 408 214 e - mail : jan.beranek@seznam.cz	
KRAJ	Jihomoravský	OBEC		Mahnouš, k.ú. Mahnouš			
STAVEBNÍK		Obec Mahnouš, IČO 005 83 081, Mahnouš 17, 384 11 Mahnouš					
AKCE :		KOMUNIKACE NA P.P.Č. 487/12 V K.Ú. MAHNOUŠ		DATUM		11 / 2020	
		KOMUNIKACE NA P.P.Č. 487/12 V K.Ú. MAHNOUŠ		Č.ZNAČKY		1078 / 2017	
		D.1 Dokumentace inženýrského objektu		STUPĚŇ		dokumentace pro ohlášení stavby	
OBSAH :		Vzorový výkres - uložení kabelu VO		MĚŘITKO		1:10	
				ČÍSLO VÝKRESU		D.08	