

Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor životního prostředí

Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem, tel.: 416/850 111, fax: 416/850 171

datum: 1.3.2013

spis. značka: 47748/2012

č.j. OŽP/47748/2012/I-182

oprávněná úřední osoba: Helebrantová

tel.č.: 416850179

Obec Židovice

Židovice 78

411 83 Hrobce

Rozhodnutí

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po přezkoumání a projednání žádosti ve stavebním vodoprávním řízení s dotčenými orgány státní správy a se všemi známými účastníky řízení

žadatel: Obec Židovice
Židovice 78
411 83 Hrobce
IČ: 00526479

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního zákona k provedení stavby vodního díla:

Řešení havarijního stavu v Židovicích

kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD, kraj Ústecký, obec Židovice, katastrální území Židovice nad Labem, na pozemku parc. č. 44/5, 127/1, 133/1, 133/2, 133/4, 135/1, 135/2, 135/3, 139/2, 398/1, 405/1, 411, 677/1, 677/2, 677/4, umístění stavby vodního díla vůči vodnímu toku – mimo vlastní vodní tok, č.h.p. 1-12-03-039, HGR – 454 Ohárecká křída, Manipulační řád: NE.

Kanalizace – popis vodního díla

Projektová dokumentace řeší vybudování nových kanalizačních stok za účelem odstranění havarijního stavu stávající kanalizace v obci. Nová kanalizace bude provedena jako:

Stoka „A“ – splaškové kanalizace bude umístěna na p.p.č. 398/1, 405/1, 133/4, 677/4, 677/1, 677/2, 127/1 v k. ú. Židovice nad Labem a zhotovena z PEHD DN 300, o celkové délce 262 m, shybka na dešťové kanalizaci délky 9 m. Stoka „A“ bude napojena do nové šachty Š1A. Stávající splašková kanalizace PVC DN 300 bude napojena do šachty Š1. Na stoce A bude umístěno celkem 9 ks revizních kanalizačních šachet.

Stoka „A1“ – splaškové kanalizace bude umístěna na p.p.č. 133/4, 405/1, 133/1, 133/2, 405/1 v k. ú. Židovice nad Labem a zhotovena z PEHD DN 300, o celkové délce 290 m bude

vybudována podél stávající jednotné kanalizace a v šachtě Š 4 bude napojena do nové splaškové kanalizace.

Stoka „B“ – splaškové kanalizace bude umístěna na p.p.č. 135/1, 136/62, 665, 135/2, 135/3, 405/1, 139/2, 411 v k. ú. Židovice nad Labem, bude zhotovena z PEHD DN 250, o celkové délce 230 m. Stoka „B“ bude napojena do stávající kanalizační šachty na splaškové kanalizaci od administrativní budovy společnosti Aroma Praha, a.s., vedoucí na ČOV. Nová stoka bude ukončena v šachtě č. 8. Na stoce B bude umístěno celkem 8 ks kanalizačních revizních šachet. Stoka „C“ – dešťové kanalizace bude umístěna na p.p.č. 116, 135/1, 135/3, 405/1 v k. ú. Židovice nad Labem, bude zhotovena z PEHD DN 300, o celkové délce 51 m

Kanalizační stoka	PEHD DN 300	603,0 m
	PEHD DN 250	230,0 m
Celková délka kanalizace		833,0 m

Údaje o povolené stavbě vodního díla - **Splašková kanalizace:**

Druh stokové sítě - gravitační

Celková délka stoky – 833,0 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky – DN 250 mm

Největší jmenovitá světlost stoky – DN 300 mm

Kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy: oddílná

Údaj o provozním řádu: NE

Manipulační řád: NE

Kanalizační řád: bude vypracován.

Kanalizační přípojky nejsou součástí tohoto stavebního povolení.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Jiřím Zapletalem, ČKAIT 0400892 a schválené vodoprávním úřadem; **případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání rozhodnutí o užívání stavby vodního díla.
4. **Stavba bude dokončena nejpozději do: 28.2.2015.**
5. Stavbu bude provádět: stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou, zhotovitel a dozor stavby bude sdělen stavebnímu vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Plán kontrolních prohlídek bude vodoprávnímu úřadu předložen v písemné formě před zahájením stavby (zejména bude rozfázován na výkop a pokládku potrubí).
7. Před zahájením prací zajistí stavební dozor spolu se stavebníkem soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, dodržení obecných požadavků na výstavbu a

vytyčení všech stávajících úložných zařízení jejich správci.

Potrubí bude ukládáno v souladu s podmínkami Prostorové normy ČSN 73 6005 a požadavky správců sítí a účastníků řízení uplatněnými v jejich vyjádřeních k žádosti o stavební povolení:

1. RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření č.j. 5000609891 ze dne 4.4.2012:

Při realizaci dotčené stavby v ochranném pásmu plynárenských zařízení a činností s ní související budou dodržena všeobecná ustanovení a případná ostatní ujednání:

- Před zahájením stavebních činností v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedení vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a stanovenými podmínkami
- Při provádění stavební činnosti nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení, nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
- Odkryté plynárenské zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavebních činností provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Každé poškození plynárenského zařízení bude neprodleně oznámeno.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude příslušným regionálním centrem provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Ústí nad Labem, vyjádření č.j. O12610065838/TPCS/Ko ze dne 5.12.2012:

- Kanalizační stoky musí být provedeny dle ČSN 75 6101 v celém rozsahu.
- Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto a zařízení včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a

telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava a rovněž nám bude písemně oznámeno ukončení stavebních prací.

- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky inženýrských sítí před záhozem a k závěrečné prohlídce
- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 736133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ v platném znění.
- Pro napojení stávající kanalizační stoky KA 300 mm v šachtě Š1 nové kanalizační stoky A bude uzavřena dohoda vlastníků související VH infrastruktury.
- Vzhledem k tomu, že navrhovaná VHI navazuje na stávající VHI ve vlastnictví SVS, projektová dokumentace k SP obsahuje měrný objekt, který bude jako nedílná součást stavby schválen ve vodoprávním řízení s ohledem na negativní projednání budoucího převzetí SVS. V případě, že budou v rámci správního řízení o uvedení stavby do provozu splněny všechny podmínky pro budoucí převzetí stavby do majetku (aktuální kladné stanovisko SVS), bude možné na základě rozhodnutí o změně stavby před dokončením upustit od realizace měrného objektu.
- Před zahájením správního řízení o uvedení stavby do provozu předloží žadatel aktuální stanovisko SVS a.s. v dané věci, na jehož základě a po splnění všech dalších podmínek bude uzavřena pro zajištění provozování do doby převodu nejprve nájemní smlouva (kupní smlouva u staveb s RN bez DPH do výše 1 mil. Kč, které splňují veškeré podmínky pro převzetí do majetku SVS) nebo v případě, že žadatel neplánuje převod do majetku SVS a.s., nebo nesplní stanovené podmínky, bude uzavřena dohoda vlastníků související VH infrastruktury. Pro uzavření dohody vlastníků je nezbytné stavbu zkolaudovat včetně měrného objektu.
- Napojení nové splaškové kanalizační stoky na stávající kanalizaci provede odborná firma za dozoru provozu kanalizací Litoměřice. Nutné projednat s 15ti denním předstihem.

3. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 46383/12, ze dne 19.3.2012

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení sítě elektronických komunikací (SEK), zejména:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím. Že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození, nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení

vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- Pro případ porušení jakékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením povinnosti.
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítáním zemních prací je třeba zajistit vyznačení trasy PVSEK dle obdržené dokumentace a s vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou vykonávat stavební práce.
- Pracovníci vykonávající zemní práce budou upozorněni na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.
- Prováděním zemních prací v blízkosti PVSEK nesmí dojít ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je třeba zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- V případě zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je třeba zastavit práce a věc oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS bude prokazatelně vydán souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je třeba vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly, nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím oprávněná třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva je několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
 - Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK je třeba neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s..
 - Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není potřeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
 - Stavebník, nebo jím třetí pověřená osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
4. ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100041915, ze dne 21.3.2012
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
5. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 1.11.2012
- Přejechod silnice č. III/24056 novým potrubím stoky A bude provedeno překopem silnice, ze šachty Š4.
 - Stoka A1 bude uložena v podélném výkopu v souběhu se stávající dešťovou kanalizací, mimo zpevněnou část silnice č. III/24056.
 - V případě uložení Stoky A1 do zpevněné části silnice požadujeme, po uložení kanalizace, provést obnovu AB koberce v šíři jednoho jízdního pruhu a v celé délce úseku pokládky kanalizačního řadu A1.
 - Přejechod silnice č. III/24056 Stokou B bude provedena překopem.
 - Přejechod silnice č. III/24056 stokou C bude proveden překopem.
 - Hloubka uložení sítě bude min. 120 cm od nivelity vozovky.
 - Ve výkopu bude použito krytí sítě (betonová deska – folie, cihla – folie). Výkop bude zaříznut o 25 cm, levá i pravá strana (tzv. zámek). Výkop bude hutněn po 20 cm vrstvách nesléhavým materiálem. Bude použito cementové stabilizace (25 cm).
 - Obnova AB koberce bude provedena ve vrstvách: spodní vrstva 6 cm ACL16 (ložní vrstva) a finální úprava ACO 11 6 cm.
 - Realizací stavby nesmí dojít k poškození ani znečištění silnice č. III/24056.
 - Před zahájením prací bude přizván pracovník SÚS ÚK Dubí – provoz

Litoměřice.

6. Aroma Praha, a.s., vyjádření ze dne 1.1.2013

- Při realizaci stoky A, A1 a A2 bude po celou dobu realizace na kanalizační stoce funkční odlehčovací komora.
- Na stoku B bude nainstalováno měrné zařízení (bilance odpadních vod)
- Požadujeme, aby připojení nových producentů odpadních vod do Š8 bylo společností Aroma Praha sděleno v dostatečném předstihu z důvodu, že bude třeba posoudit, zda je kapacita ČOV v aktuálním uspořádání a při aktuálním zatížení dostatečná a zda připojení nových producentů nevyvolá nutnost další intenzifikace (pro případ, že by připojení nových producentů bylo intenzifikací podmíněno).
- Na stoce C bude u horské vpusti přelivová hrana, nebo odtokové potrubí se zaústěním do meliorační strouhy, která bude plně funkční a dostatečně udržována.

7. Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí, vyjádření č.j. OŽP/22658/2012 ze dne 15.6.2012

- Dodavatel stavby je povinen při nakládání s odpady plnit ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně oprávněným osobám se základním popisem odpadu.

12. Stavbou vodního díla nebudou dotčeny okolní pozemky a při jeho realizaci bude zajištěn přístup k jednotlivým objektům podél komunikace.

13. Místní komunikace včetně chodníku budou po skončení stavebních prací uvedeny do takového stavu, aby mohly plnit funkci, pro kterou byly zřízeny.

Účastníci stavebního řízení:

- Obec Židovice, Židovice 78, 411 83 Hrobce

O podaných námitkách účastníků se rozhoduje takto:

- Žádné nebyly podány.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci nebude stavba vodního díla zahájena.

Stavbu nelze užívat bez kolaudačního souhlasu.

S žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník:

- kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení včetně kladečského výkresu
- geodetické zaměření skutečného stavu vodovodního řádu do katastrální mapy provedené autorizovanou společností v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn., včetně hloubek uložení, profilu, materiálu (tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím)
- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí
- protokol o provedení kamerové prohlídky kanalizace včetně záznamu
- protokol o zkoušce vodotěsnosti gravitační, splaškové kanalizace
- potvrzení o převzetí stavby provozovatelem kanalizace
- doklady o způsobu využití a odstranění vzniklých odpadů v rozsahu: druh, množství, název odpadu, IČ oprávněné osoby, která odpad převzala
- protokol o předání a převzetí stavby
- atesty použitých materiálů na stavbu, prohlášení o shodě
- případně další, které vyplynou z kolaudačního řízení

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

Odůvodnění

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí obdržel dne 22.11.2012 žádost Obce Židovice, Židovice 78, 411 83 Hrobce o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla „**Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích**“ umístěnou na p.p. č. 135/2, 677/2, 677/1, 135/3, 411, 139/2, 133/4, 398/1, 44/5, 133/1, 133/2, 405/1, 135/1, 127/1, 677/4 v k. ú. Židovice nad Labem.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 112 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný stavební vodoprávní úřad zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy formou oznámení o zahájení stavebního řízení pod č.j. OZP/47748/2012-Zř; ze dne 17.12.2012 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 15.1.2013, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, brát zřetel.

Při ústním jednání (místním šetření) a v rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

- a) Dokumentace „Řešení havarijního stavu kanalizace v Židovicích“, byla vypracována a autorizována autorizovaným inženýrem Ing. Jiřím Zapletalem, ČKAIT 0400892.
Předložená dokumentace řeší: opravu havarijního stavu kanalizace v Židovicích.
- b) V rámci stavebního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko:
 1. MěÚ Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. OŽP/22658/2012 ze dne 15.6.2012
 2. MěÚ Roudnice nad Labem, odbor dopravy, vyjádření č.j.: OD/27230/2012, ze dne 4.7.2012
 3. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, stanovisko č.j. HSUL-38-196/LT-2012 ze dne 19.6.2012
 4. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, stanovisko č.j. KHSUL 17986/2012 ze dne 11.6.2012
 5. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření č.j. 46838/12 ze dne 19.3.2012
 6. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., závod Ústí nad Labem, vyjádření č.j. O12610065838/TPCS/Ko ze dne 5.12.2012
 7. RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření č.j. 5000609891, ze dne 4.4.2012
 8. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření č.j. 0100041905 ze dne 21.3.2012
 9. ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření č.j. P1A120000, ze dne 20.4.2012
 10. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 1.11.2012
 11. VUSS Praha, vyjádření č.j.: 3609/57783-ÚP/2012-7103/44, ze dne 28.3.2012
 12. Drážní úřad Praha, vyjádření č.j. MP-SOP1184/12-2/Ja, DUCR-36519/12-Ja, ze dne 10.7.2012
 13. SŽDC, s.o., vyjádření č.j.: 198/12-SDC SZČ-411/Ko, ze dne 4.4.2012, č.j. 5470/12-OŘ, ze dne 14.6.2012
 14. ČD Telematika a.s., vyjádření č.j. 12310/2012-Če, ze dne 21.6.2012
- c) K předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto právnických a fyzických osob:

Nebyly vydány žádné znalecké posudky, odborná posouzení apod.

d) Posouzení vodoprávního úřadu:

Bylo zjištěno, že realizací ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších změn. Je vyloučen negativní účinek stavby a jejího užívání na životní prostředí.

Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice nad Labem jako příslušný stavební vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení podle ustanovení § 110 a z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a podle § 15 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení, s dotčenými orgány státní správy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby vodního díla.

e) K záměru stavby vodního díla bylo stavebním úřadem MěÚ Roudnice nad Labem vydáno územní rozhodnutí pod č.j. SU/39255/2012 ze dne 5.10.2012.

Poučení

Při/ provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na , ze dne. staveništi.

Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a změn.

Při realizaci stavby je nutné dodržet ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších změn a respektovat příslušné technické normy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Roudnice nad Labem. Odvolání se podává v takovém počtu kusů, aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Roudnice nad Labem. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



.....
Ing. Vladimír Drož
vedoucí OŽP MěÚ Roudnice nad Labem

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i.) ve výši 2500,-- Kč byl zaplacen dne 18.1.2013

Rozdělovník:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

- Obec Židovice, Židovice 78, 411 83 Hrobce

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou)

- AROMA Praha a.s., Židovice 64, 411 83 Židovice
- Third Dutch Investment Group s.r.o., Svojetice 8, 251 62 Svojetice
- SčVK, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Klíšská 940, 400 17 Ústí nad Labem
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Telefónica O2 CR, a.s., P.O. Box 56, 130 00 Praha 3
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, doručí se: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Nádražní 29, 412 33 Litoměřice
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Nádražní 29, 412 33 Litoměřice
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
- ČD – Telematika a.s., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem

Dotčené správní úřady:

- Městský úřad Roudnice nad Labem, Stavební úřad, Karlovo nám. 21, 413 21 Roudnice nad Labem
- Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor dopravy, Karlovo nám. 21, 413 21 Roudnice nad Labem
- Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2