

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Akce: Stavba minihřiště

Místo: Chotěšov, p.p. 446/3

Stupeň: DPS


Investor: Obec Chotěšov

Projektant: Pavel Kučera

Zpracovatel PBS: Ing. Yveta Jílková, Částkova 74, Plzeň
IČO 736 90635
tel.: 776 614458

Č. zakázky: 2019 - 309

Datum: 20.05.2019



Výtisk:

Příloha: **D.1.3**



VŠEOBECNĚ:

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení výstavby nového hřiště v obci Chotěšov. Hřiště bude víceúčelové na basketbal, tenis, volejbal a nohejbal. V rámci stavebních úprav budou provedena nová parkovací stání. Hřiště bude oploceno a osvětleno novým osvětlením.

KONCEPCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB:

ČSN 73 0802	Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810	Společná ustanovení
ČSN 73 0821	Požární odolnost stavebních konstrukcí + Aktual bulletinu speciál
ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým potrubím
ČSN 73 0873	Zásobování požární vodou

POŽÁRNÍ RIZIKO:

Z důvodu, že se jedná o venkovní hřiště, které je posuzováno jako prostor bez požárního rizika.

Veškeré vedení pro VO je vedeno zemí a dále po sloupu přímo k osvětlovacímu tělesu.

EVAKUACE:

V našem případě se jedná o venkovní prostory, z tohoto důvodu je možno evakuaci považovat za vyhovující.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI:

Odstupy se v tomto případě nestanovují a požárně nebezpečný prostor se nevytváří.

POŽÁRNÍ VODA:

a) Vnější odběrná místa

Pro venkovní prostor a pro VO nejsou vnější odběrná místa požadována.

b) Vnitřní odběrná místa

Pro venkovní prostor a pro VO nejsou vnitřní odběrná místa požadována.

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSADY:

PHP nejsou požadovány.

Přístupová komunikace umožňuje příjezd vozidel alespoň do vzdálenosti 20 metrů od vchodů do stávajících objektů. Nové hřiště nezasahuje na tyto příjezdové komunikace.

V prostoru nového hřiště nebyly žádné nástupní plochy pro stávající objekty.

Vjezdová vrata do areálu jsou stávající a jsou šířky minimálně 3,5 m..

Ing. Yveta Jílková

20.05.2019



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
krajské ředitelství

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX007ST82

Číslo jednací: HSPM- 2078-2/2019 ÚPP
Datum: 4.6.2019
Vyřizuje: por. Ing. Petr Chalupný
oddělení stavební prevence
Tel.: 950 330 149
E-mail: petr.chalupny@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Kučera Pavel
Hornická 474
332 14 Chotěšov

SDĚLENÍ

správního úřadu na úseku požární ochrany

Název stavby: Stavba minihřiště

Místo stavby: k.ú. Chotěšov 446/3

Stavebník: Obec Chotěšov


Předložená dokumentace: stavební řízení, zpracovatel: Jaroslav Hojda, číslo ČKAIT 0200399,
datum 5/2019

Dne 22.5.2019 byla Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje“) doručena Vaše žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. Z předložené dokumentace (podkladů/projektové dokumentace) vyplývá, že se jedná o stavbu minihřiště umístěnou v katastrálním území Chotěšov, p.č. 446/3.

HZS Plzeňského kraje k Vaší žádosti sděluje, že se jedná o dokumentaci stavby, u které se v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nevykonává státní požární dozor a HZS Plzeňského kraje není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Odůvodnění:

Výše uvedenou stavbu lze zařadit mezi stavby, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením **§ 104 odst. 1 písm. i)** zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. i) zákona č. 183/2006 Sb., nevykonává HZS Plzeňského kraje státní požární dozor posuzováním této projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 133/1985 Sb.


.....
kpt. Bc. Marie Jírovcová
koordinátor metodik
oddělení stavební prevence
Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje
krajské ředitelství
Kaplířova ul. 9, P.O. BOX 18
320 68 Plzeň 20 ⑥