

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Ředitelství: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, tel. 272 095 111

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: ZP-910754/2021-R

VYŘIZUJE: Mgr. Aneta Štěpničková

TEL: 272 095 124

E-MAIL: astepnickova@zpmvcr.cz

DATUM: 13. 7. 2022

Vysvětlení č. 11 zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení

V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamujeme, že jsme obdrželi žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „**Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR III.**“ evidované u zadavatele pod č.j.: ZP-910754/2021-R, evidenční číslo zakázky Z2022-019416 ve Věstníku veřejných zakázek, číslo zakázky 2022/S 099-274368 v Úředním věstníku Evropské unie.

V souladu s citovaným ustanovením ZZVZ uveřejňujeme anonymizované znění žádosti spolu se zněním naší odpovědi (viz příloha tohoto dopisu) na profilu zadavatele ZP MV ČR.

Příloha: Znění žádosti a vysvětlení

S pozdravem



Michal Kocan
předseda komise k veřejné zakázce
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
České republiky

Anonymizované znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den,

Prosíme Zadavatele o informaci o umístění rozvaděče (sál, pozice) v DC TOWER, kde má být služba Dodavatelem ukončena, popř. kde bude moci Dodavatel umístit svoje koncová zařízení (směrovače). Pokud bude nutné propojení do dané pozice prostřednictvím tzv. Meet-Me-Room (MMR) v rámci daného DC, prosíme o informaci, jaké typy kabeláže jsou pro propojení mezi rozvaděčem Zadavatele a MMR k dispozici (metalické/optické, singlemode/multimode apod.).

Děkuji.

S pozdravem“

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel sděluje, že zařízení Zadavatele jsou v DC Tower umístěné v sálu DC2. Nicméně dle informací Zadavatele provozovatel DC Tower nepovoluje ostatním poskytovatelům vlastní vedení kabeláže, je nutné využít tzv. Meet-Me-Room (dále jen „**MMR**“).

Možnosti instalace kabeláže a umístění zařízení Dodavatele, včetně nacenění služeb a prací, musí být předmětem jednání a případné smlouvy mezi Dodavatelem a současným provozovatelem DC Tower, neboli Českými Radiokomunikacemi a.s. České Radiokomunikace a.s. garantují, že umožní umístit zařízení třetích stran do MMR a zajistí rozvedení kabeláže do racků Zadavatele, nicméně se jedná o vztah Dodavatel – České Radiokomunikace a.s. Zadavatel je v tomto ohledu pouhým uživatelem prostoru nacházejícím se v DC Tower, které má pronajaté od stávajícího provozovatele České Radiokomunikace a.s. pro svá zařízení.