



LEGENDA

- KABELY VO - CYKY 4Bx10/HDPE75 + FeZn30/4
- CHRÁNIČKA HDPE110 V KOMUNIKACI V HLOUBCE 1,2m - ZALOŽIT PŘEKOPEM, CHRÁNIČKA DVOUSTĚNNÁ, OHEBNÁ
- SVÍTIDLO VO - LED MINILUMA DO 30W NA STOŽÁRU v=5m BEZ VÝLOŽNÍKU, STOŽÁR ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OD VÝROBCE, ZEMNÍ ČÁST OPATŘIT PLASTOVÝM NÁVLEKEM

POZNÁMKA

- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ
- PŘED ZAPOČETIM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH VYTÝČENÍ DETEKTOREM NEBO Z DOKUMENTACE.
- KABELY VO BUDOU ULOŽENY V ZEMI, PŘEVÁŽNĚ VE VÝKOPU 35/80cm SPOLEČNĚ S ROZVODY NN, V HLOUBCE 70 cm NA LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU TL. 10cm, PŘEKRYTY VRSTVOU PÍSKU TĚŽE TLOUŠŤKY, KABELY BUDOU OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ
- MÍSTY BUDOU KABELY VO ULOŽENY V ZEMI V SAMOSTATNÉM VÝKOPU 35x80cm, V HLOUBCE 70cm, CELÉ DÉLCE V OHEBNÉ DVOUVRSTVÉ CHRÁNIČCE HDPE 75 NA LOŽE Z PŘESÁTÉ ZEMINY, PŘEKRYTY PŘESÁTOU ZEMINOU TL. 10cm A OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ.
- POD KOMUNIKACEMI ULOŽIT KABELY VO V hl=1,2m V CHRÁNIČCE HDPE110, CHRÁNIČKU ZALOŽIT PŘI VÝSTAVBĚ KOMUNIKACE

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ±SN 33 2000-4-41 ed.2
Proudová soustava: TN-C, TN-S, 3+PEN, 1+N+PE

Zodp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina
Akce:	Inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu výstavby RD, Jakubov u Moravských Budějovic	Projektování el. zařízení Fügnerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz
Stupeň:	DPS	
Datum:	březen 2018	
Formát:	8 x A4	
Investor:	Obec Jakubov u Moravských Budějovic 155, 675 44 Lesonice	Číslo zakázky: a092017
Výkres:		Měřítko: 1:500
Kopie č.:		Výkres č.: 401
SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		