

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,
příspěvková organizace
JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

IS engineering s.r.o.
8. března 4812/2a
Jihlava
586 01

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
Neuvedeno / 6.11.2017, 17.1.2018

NAŠE ZNAČKA
TSO/Mu/015435/2017

VYŘIZUJE
Mušková Eva

TELEFON
568839844
mobil: 737243118
e-mail: muskova.e@ksusv.cz

TŘEBÍČ
22.1.2018

Souhlas s akcí „Inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu výstavby RD, Jakubov u Moravských Budějovic“ pro stavební řízení

KSÚSV byla předložena dokumentace akce se žádostí o vydání stanoviska z hlediska dotčení silničních zájmů pro stavební povolení. Po prostudování dokumentace sdělujeme následující:

- pro stavbu bylo v rámci územního řízení vydáno naše stanovisko dne 18.5.2017 pod č.j. TSO/Mu/ 005385/2017
- uvedená dokumentace řeší úpravy stávající polní cesty MK 3 mimo obec Jakubov pro plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě v návaznosti na silnici III/36070, km cca 0,855 vlevo včetně odvodu dešťových vod
- dle předložené PD nedojde k dotčení silničních zájmů uložením inženýrských sítí do silničních pozemků, kanalizace, rozvody NN, plynu a VO jsou řešeny uvnitř lokality
- rozsah úpravy stávající polní cesty v návaznosti na silnici III/36070 v km cca 0,855 vlevo je navržen vybudováním nového zatrubnění stávajícího sjezdu na šíři 17,50 metrů rourami DN 600
- úprava MK 3 navazující na silnici III/36070 bude provedena v následujících konstrukčních vrstvách: ACO 11+ tl. 4 cm, spoj. postřík, ACP 16+ tl. 8 cm, infiltr. postřík, MZK tl.15 cm, ŠD tl. 20 cm
- z důvodu nemožnosti odvést dešťové vody gravitačně z MK 3 pomocí dešťových vpustí do navrhované jednotné kanalizace (výškové uložení kanalizace) KSÚSV vydává souhlas s navrženým způsobem odvodu povrchových vod do nově vybudované silniční příkopy podél MK 3 a následně do silniční příkopy podél silnice III/36070. Dále je přes MK 3 navržena příčná pásová vpust' délky 78,50 m se svedením vod do silničního příkopu podél silnice III/36070 vpravo, směr obec Jakubov a se zaústěním do stávající kanalizace obce
- omezení silničního provozu na silnici III/36070 při provádění stavebních prací včetně nutného dopravního značení je investor povinen odsouhlasit s KSÚSV a Policií ČR DI Třebíč, investor je povinen SDZ osadit a zodpovídat za ně po celou stanovenou dobu, o Stanovení přechodné úpravy silničního provozu požádat příslušný silniční správní úřad

Telefon
568 839 811

Bankovní spojení
18330681/0100

IČO/DIČ
00090450
CZ00090450

Fax
568 839 812

Email
sekretariat@sus.cz

- o souhlas s nově navrženým SDZ požádá investor Policii ČR DI Třebíč a o Stanovení trvalé úpravy silničního provozu příslušný silniční správní úřad – KSÚSV souhlasí s přesunutím stávajícího SDZ IZ4a a IZ4b za hranu upravované místní komunikace (cca km 0,870 silnice III/36070)
- náklady na posunutí a výměnu stávajícího SDZ půjdou na vrub investora stavby, stejně tak náklady na likvidaci vegetace a případnou náhradní výsadbu
- musí být v plné míře zajištěno odvodnění upravovaných ploch, v žádném případě nesmí docházet k vytékání vod z MK na silnici ve správě KSÚSV
- napojení povrchu MK na silnici ve správě KSÚSV musí být v plynulé niveletě
- investor akce je povinen zajistit a investovat provedení veškerých úprav v případě dotčení silničních pozemků a to dle podmínek správce silniční sítě
- v případě změn a možnosti dalšího dotčení silničních zájmů je nutno toto s naší organizací projednat a odsouhlasit
- platnost tohoto stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání
- dalších připomínek nemáme a s akcí vydáváme souhlas pro stavební řízení

S pozdravem

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TŠÚ Třebíč, tel: 568 839 811
Hrobovická 1102, 674 02 Třebíč

Ing. Alena Strnadová
vedoucí oddělení technicko-správního