



IS engineering
s.r.o.

Došlo: 4.12.2017

Podpis: *[Signature]*

412/17

strana 1/2

IS engineering s. r. o.
Marie Ošmerová
8. března 4812/2a
586 01 JIHLAVA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
z 6.11.2017

NAŠE ZNAČKA
PM065801/2017-203/Je

VYŘIZUJE
Ing. Jana Jelínková *[Signature]*
+420 541 637 300
jelinkovaj@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
30.11.2017

IS a komunikace pro 3. etapu výstavby RD, Jakubov u Moravských Budějovic

(k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic, ORP Moravské Budějovice, kraj Vysočina, ČHP: 4-16-03-015)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 6.11.2017 byla Povodí Moravy, s.p. předložena projektová dokumentace (PD) pro stavební řízení v souvislosti s výše uvedeným záměrem, kterou zpracovala společnost PROfi Jihlava spol. s r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava v září 2017.

Investorem stavby je Obec Jakubov u Moravských Budějovic, Jakubov u Moravských Budějovic 155, 675 44 Lesonice.

Předložená PD řeší návrh výstavby technické infrastruktury včetně komunikací pro plánovanou výstavbu 18ti rodinných domů (RD). Návrh ve všech směrech a ohledech navazuje na předchozí etapy výstavby. Je navržena komunikace MK1, MK2 a MK3 s jednostranným zeleným pásem a jednostranným chodníkem. Délka navržených komunikací je cca 309,0 m. Odvodnění vozovek je řešeno podélným a příčným spádem zpevněných ploch do navržených uličních vpustí a dále do navržené jednotné kanalizace. Pro převedení povrchových vod v místech křížení komunikací jsou navrženy propustky – potrubí propustků je navrženo z trub PP SN12 DN500 (resp. DN400). Po dokončení zpevněných ploch bude provedena úprava dopravního značení. Pro odvodnění navrženého území byly navrženy dvě stoky jednotné kanalizace JE.1 a JE.2 z trub PP DN300. Stoka JE.1 bude napojena na stávající kanalizaci ve stávající kanalizační šachtě vybudované v předchozí etapě výstavby RD. Dále bude vedena navrženou komunikací MK1. Na konci této komunikace bude rozvětvena vlevo – pokračování stoky JE.1 a vpravo stokou JE.2. Do kanalizace budou napojeny přípojky jednotné kanalizace (přepady z domovních ČOV příp. z dešťových zdrží od RD) a nově navržené dešťové uliční vpustí. Celková délka navržené jednotné kanalizace DN300 je 200,8 m.

Dle územně plánovací dokumentace Obce Jakubov u Moravských Budějovic je v obci navrženo vybudování splaškové kanalizace s odvedením splaškových odpadních vod sběračem na Litoňov a odtud na ČOV Moravské Budějovice. Do doby realizace uvedeného opatření budou splaškové odpadní vody u RD likvidovány individuálně – jímky na vyvážení, DČOV – vždy v souladu s platnou legislativou. Dešťové vody ze střech jednotlivých RD a z přilehlých zpevněných ploch budou na pozemcích u RD akumulovány za účelem dalšího využití s bezpečnostním přepadem z akumulačního prostoru do vsaku. Jednotnou kanalizací budou odváděny pouze dešťové vody z komunikací a z veřejných zpevněných ploch, případně vyčištěné splaškové odpadní vody z DČOV u RD.

Uvažovaný záměr se nedotýká provozních zájmů Povodí Moravy, s.p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k předložené PD pro stavební řízení toto

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů s uvedeným záměrem souhlasíme.

Upozorňujeme :

- V obci Jakubov u Moravských Budějovic je navrženo vybudování splaškové kanalizace – viz výše (v PD je uvedena kanalizace jednotná) – s odvedením splaškových odpadních vod sběračem na Litoň a odtud na ČOV Moravské Budějovice. Do doby realizace tohoto záměru požadujeme jako součást uvažovaných RD svedení splaškových odpadních vod do nepropustných bezodtokých jímek na vyvážení, které budou umístěny na pozemcích u jednotlivých RD, nebo čištění v DČOV se zaústěním vyčištěných odpadních vod do nové jednotné kanalizace).
- Napojení uvažovaných RD (bez jímek na vyvážení a DČOV) na novou obecní splaškovou (jednotnou) kanalizaci podmiňujeme realizací a uvedením do provozu zařízení souvisejících s odvedením odpadních vod na ČOV Moravské Budějovice.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude – li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-


Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p.

závod Dyje

provoz Náměšť nad Oslavou