

9

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2017-11-03

Naše značka: KHSV/25689/2017/TR/HOK/Slá

IS engineering s.r.o.

8.března 4812/2a

586 01 Jihlava

Vyřizuje: Vladimíra Sládková

Telefon: 568 858 325

E-mail: vladimira.sladkova@tr.khsjih.cz

Datum: 9. listopadu 2017

**IS engineering
s.r.o.**

Došlo: 11. 2017

Podpis: 

624/14

Jakubov, inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu výstavby RD, projektová dokumentace pro stavební řízení, závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto

závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení na stavbu: „**Jakubov, inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu výstavby RD**“ se

souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 06.11.2017 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, žádost projektanta tj. IS engineering s.r.o., 8.března 4812/2a, 586 01 Jihlava zastupující na základě plné moc investora – Obec Jakubov u Moravských Budějovic o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „**Jakubov, inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu výstavby RD**“, kterou projektovala společnost IS engineering s.r.o., Jihlava, v září 2017.

Plocha budoucího staveniště se nachází v rovinatém terénu v severovýchodní části obce Jakubov na parcelách č. 844/1; 1202/1; 1202/2; 1260/1, 894/1, 844/4 podél silnice III/36070. Navazuje na stávající zástavbu řešenou v předchozích etapách. Součástí stavby je výstavba komunikací a chodníků, jednotné kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení a rozvodů NN pro plánovaných 18 rodinných domů. Stavba neřeší rozvod vody v dané lokalitě, zásobování vodou je řešeno individuálně stavebníky jednotlivých RD.

Je navržena komunikace MK1, MK2 a MK3 při šířce vozovky 5,5m, jednostranného zeleného pásu šířky 2,0m a jednostranného chodníku šířky 1,8m. Délka navrhovaných komunikací je cca 309,0m. Povrch komunikací je navržen živičný. Povrch chodníků a vjezdů k RD je navržen ze zámkové dlažby.

Navrhovaný STL plynovodní řad v celkové délce 238 m se napojuje na stávající veřejný STL plynovod PE90. Navrhovaná jednotná kanalizace bude sloužit k odvedení dešťových vod z komunikací, chodníků

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
tel.: 567 564 551, fax: 567 564 579, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w, IČ 71009311, bank. spojení: 33020681/0710
územní pracoviště Třebíč, Brátova 31, 674 01 Třebíč
tel.: 568 858 311, fax: 568 842 830, e-mail: podatelna@tr.khsjih.cz, ID: vzxiuw8

F-SSA-13.1-011215

příp. ze zelených ploch a částečně ze stavebních parcel a splaškových vod z navržené výstavby na přilehlých parcelách. Kanalizační řady budou provedeny z plastových trub PP DN300mm s napojením do stávající kanalizace. Podél stávající komunikace, na kterou navazuje nová komunikace v nové zástavbě RD je veden stávající rozvod VO provedený zemním kabelem CYKY-J 4x10, kterým jsou prosmyčovány stávající stožáry se svítidly VO. Z posledního stávajícího stožáru VO bude vyveden nový kabel CYKY-J 4x10, kterým budou prosmyčovány nové stožáry se svítidly VO.

Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto byl vysloven souhlas.

OTISK RAZÍTKA

Vladimíra Sládková
odborný referent oddělení hygieny
obecné a komunální v Třebíči



Datová schránka: vpmcxcm, IS engineering s.r.o.
Uživatel: Marie Ošmerová

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Jakubov, Obec, IS pro III.etapu výstavby RD, stanovisko
ID zprávy: 519523549
Typ zprávy: Přečtená datová zpráva
Datum a čas doručení: 9. 11. 2017 v 13:03:16

Odesílatel: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, CZ
ID schránky: vzxiuw8
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše čís. jednací: KHSV/25689/2017/TR/HOK/Sla
Naše spisová zn.: S-KHSV/25689/2017/2
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

IS_a_komunikace_pro_3.etapu_vystavby_RD_Jakubov_stavebni.pdf (233,96 kB)
