

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	V rozpracovanosti č.4
Místo konání:	DOV LITOMĚŘICE
Datum:	19.10.2011
Počet stran:	1

Seznam přítomných: GÜTTNER, KOZÁŘ

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

Navrhované stoky budou zářezány do kanalizačních sáčků min 20 cm nad dno (stokajím).

Výšky hladin ve stokajím sáčků BET 600

- bezděšný cca 5m
- za deště 20-30cm

Dle průběhu jednání zapsal:

Marek Güttner
Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o.
Zolova 6, 400 07 Ústí nad Labem
Tel: 475 500 933
Mob: 733 537 417
Email: guttner@svsul.cz

PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: Zpracování technické dokumentace
vybraných projektů obce Vědomice

účel výrobní výbor v rozpracovanosti č.4

místo

datum

[illegible]