

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU


Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	V rozpracovanosti č.3
Místo konání:	Vltava VII., Lounky
Datum:	10.10.2011
Počet stran:	2

Seznam přítomných: Tůmová, Güttner

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

Přeložka závlahového vodovodu:

- závlahový vodovod je typicky provozován od 1.4. do 15.11.
- materiál stávajícího závlahového vodovodu na pozemku č.p. 88/110 je azbestocement DN250.
- přeložka bude provedena z polyetylénového potrubí 1,0 MPa min. světlosti 150 mm
- v uzlech bude osazen plný počet šoupat
- minimální krytí 80 cm
- Křížení komunikací bude provedeno dle ČSN 736961
- kalníky budou provedeny dle zákresu



- vzdušníky budou provedeny jako automatické
- majitelem závlahového vodovodu je Školní statek, Roudnice nad Labem, p.o., Vědomice 37
- stávající potrubí je dle projektové dokumentace uloženo v hloubce 1,0 – 1,5 m

Dle průběhu jednání zapsal:

Marek Güttner
Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o.
Zolova 6, 400 07 Ústí nad Labem
Tel: 475 500 933
Mob: 733 537 417
Email: guttner@svisul.cz

*Bol jsem seznámen
s tech. řešením přeložky závlahového
vodovodu. S tech. řešením souhlasím;
v případě, že veškeré náklady bude
nést stavebník. Pozemek č.p. 88/1 a
88/110 budou uvedeny do příslušného stavu.
ŠKOLNÍ STATEK,
ROUDNICE nad Labem,
VĚDOMICE 37
Příspěvková organizace*

účel výrobní výbor v rozpracovanosti č.3

místo Vltava VII., Lounky

datum 10.10.2011

Severočeská vodárenská
inženýrská společnost s.r.o.