

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	V rozpracovanosti č.1
Místo konání:	OÚ Vědomice
Datum:	16.9.2011
Počet stran:	2 str.

Seznam přítomných:	Tyl, Fořtová, Husák, Němcová, Güttner
---------------------------	---------------------------------------

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

1. Na všech deskách projektové dokumentace bude umístěno logo ROPu. SVIS obdržela kopii dokumentu s uvedenou www adresou, kde je logo ke stažení.
2. Dle znalosti místních poměrů bylo starostou Tylem konstatováno následující: Pod ornici se nachází písková vrstva do hloubky cca 8 m, kde se nachází skalní podloží. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce cca 6 až 7 m. Po dohodě bylo konstatováno že inženýrsko-geologický průzkum nebo geologickou rešerši nebude SVIS zajišťovat a bude vycházet z výše uvedených poměrů.
3. Napojení projektovaného vodovodu na stávající vodovodní řad v ulici „Na Průhonu“ (změna oproti regulačnímu plánu) bude OÚ Vědomice projednáno na úřadu územního plánování MÚ Roudnice.
4. Dle informací starosty Tyla i dle následné fyzické prohlídky stávající soutokové kanalizační šachty na pč. 88/89 byl upřesněn materiál stávající kanalizační stoky – beton DN600 nikoliv kamenina.
5. Byl vznesen dotaz, zda má OÚ Vědomice k dispozici vyjádření DOSS, které byly podkladem pro zpracování regulačního plánu. OÚ Vědomice tyto podklady zajistí a předá SVIS.
6. Bylo domluveno, že geodetické doměření skrytých šachet a vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení parcel bude součástí smlouvy o dílo SVIS.
7. Bylo dojednáno, že fyzické odkrytí stávajících kanalizačních šachet pro možnost geodetického zaměření, bude vyžadováno po SČVK.
8. Plánované obratiště u hřiště nebude projektováno ani realizováno.
9. Obratiště na pozemku pč. 88/90 nebude realizováno z důvodu vyjmutí tohoto pozemku z řešeného území. P. Husák zakreslil do situace nové vymezení hranic řešeného území. SVIS toto vzala na vědomí.
10. SVIS se dotáže autora cenové nabídky na dělení pozemků fy Geodézie-LT p. Neubauer, zda vymezené hranice území dle bodu č.8 koresponduje s jeho cenovou nabídkou.
11. Přítomní se dohodli, že zděné pilíře pro plyn a elektro budou řešeny jako sdružené a to vždy pro dvě sousední parcely.
12. Bylo konstatováno, že rozvody VO a elektro budou uvažovány v chodnících.
13. Bylo dojednáno, že ke každé řešené parcele bude naprojektován regulérní sjezd. Skladba sníženého chodníku bude v místě sjezdu (1. zámková dlažba tl. 8 cm, nebo 2. zámková dlažba tl. 6 cm + podbetonování.)

14. Pěší cesty budou realizovány v rozsahu dle zákresu pořízeného během tohoto jednání.
15. Do doby žádosti o stavební povolení OÚ Vědomice zajistí souhlasy majitelů dotčených pozemků, pokud nebudou do té doby v jejich vlastnictví.
16. OÚ Vědomice bylo konstatováno, že projekt musí být řešen tak, aby bylo možné spolufinancování SVS a RWE.
17. OÚ Vědomice bude zjištěn správce závlahového potrubí v řešeném území a kontakt bude předán SVIS.

Zápis byl pořízen z poznámek činěných v průběhu jednání.

Zapsal: Marek Güttner,
Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o.
Zolova 6
400 07 Ústí nad Labem
Tel.: 475 500 933, 733 537 417
Email: guttner@svisul.cz

Příloha

- Prezenční listina ze dne 16.9.2011

Stavba: Zpracování technické dokumentace
vybraných projektů obce Vědomice

datum 16.9.2011

Severočeská vodárenská
inženýrská společnost s.r.o.

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	V rozpracovanosti č.1
Místo konání:	OÚ Vědomice
Datum:	16.9.2011
Počet stran:	2 str.

Seznam přítomných:

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

- na descech bude logo DOPN. viz příloha PUBLICITA
- Řešení může realizovat, podle OV je příslušnost v mocrach cca 8m, kládou podmínky vody 6-7m.
- Napojení vodovodu bude provedeno OÚm úřadu dle místního plánování
- Pravidlo podobné BET 600
- POSS bude oči dodáv
- všechno podle příkazu SVIS.
- Osmatřít a křídlo může realizovat
- Osmatřít horní může realizovat, čímž bude omezeno ohrožení
- měnit přeprava dle místní společnosti LT.
- společně dle elektro
- VO, elektroin bude v dodávce
- budou realizovat úpravy sjezdu (viz zápis 8m a 6m podbetonováno)
- příloha bude realizovat dle úřadu
- dle přílohy bude se souhlasem nro v majetku obce

Spoluvčasť dimenzií sú
plynulosť

Spoločná záležitosť - súdi podozrenie
cyklickosť

PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: Zpracování technické dokumentace
vybraných projektů obce Vědomice

účel výrobní výbor v rozpracovanosti č.1

místo OÚ Vědomice

datum 16.9.2011

[illegible]