

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	Vstupní
Místo konání:	Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Ústí nad Labem, Zolova 6
Datum:	9.9.2011
Počet stran:	2 str.
Seznam přítomných:	Güttner, Urban, Urbanský, Müller, Němcová, Šaldová

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

- SVIS se pokusí zajistit veškerá vyjádření DOSS a jednotlivých správců sítí, která byla podkladem pro zpracování regulačního plánu.
Güttner
- SVIS projedná s investorem změnu trasy vodovodu oproti regulačnímu plánu a její projednání na vodoprávním úřadu.
Güttner
- V rámci projektu komunikace bude proveden výpočet umístění uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí bude řešit SVIS.
Urbanský
- Ve dvou případech bylo upozorněno na nutnost umístění obratišť na koncích komunikací. Bude nutné projednat s investorem jejich umístění vč. pozemku p.č. 88/1)
Güttner
- SVIS projedná možnosti umístění sjezdů k jednotlivým parcelám a jejich technické řešení. (regulérní sjezd, přejezdný obrubník 5cm, bez sjezdů)
Güttner
- Bude proveden výpočet minimálního počtu parkovacích míst.
Urbanský
- S investorem bude projednán rozsah projektování pěších cest.
Güttner
- S investorem bude projednáno budoucí umístění kabelových vedení.
Güttner
- Pro možnost vyprojektování napojení kanalizačních stok bude zajištěno doměření kanalizačních šachet stávající kanalizační stoky KAM 600. Dále bude zajištěno zpracování geologická rešerše.
Güttner
- S investorem bude projednána možnost umístění sdružených plynových a elektro pilířů.
Güttner

TDI: Marek Güttner

účel	
------	--

místo

datum 9.9.2011

[illegible]

Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o.

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	Vstupní
Místo konání:	Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Ústí nad Labem, Zolova 6
Datum:	9.9.2011
Počet stran:	2 str.

Seznam přítomných:	Güttner, Urban, Urbanský, Müller, Němcová, Šaldová
---------------------------	--

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

- SVIS se pokusí zajistit veškerá vyjádření DOSS a jednotlivých správců sítí, která byla podkladem pro zpracování regulačního plánu.
Güttner
- SVIS projedná s investorem změnu trasy vodovodu oproti regulačnímu plánu a její projednání na vodoprávním úřadu.
Güttner
- V rámci projektu komunikace bude proveden výpočet umístění uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí bude řešit SVIS.
Urbanský
- Ve dvou případech bylo upozorněno na nutnost umístění obratišť na koncích komunikací. Bude nutné projednat s investorem jejich umístění vč. pozemku p.č. 88/1)
Güttner
- SVIS projedná možnosti umístění sjezdů k jednotlivým parcelám a jejich technické řešení. (regulérní sjezd, přejezdový obrubník 5cm, bez sjezdů)
Güttner
- Bude proveden výpočet minimálního počtu parkovacích míst.
Urbanský
- S investorem bude projednán rozsah projektování pěších cest.
Güttner
- S investorem bude projednáno budoucí umístění kabelových vedení.
Güttner
- Pro možnost vyprojektování napojení kanalizačních stok bude zajištěno doměření kanalizačních šachet stávající kanalizační stoky KAM 600. Dále bude zajištěno zpracování geologická rešerše.
Güttner
- S investorem bude projednána možnost umístění sdružených plynových a elektro pilířů.
Güttner

Zapsal:

Marek Güttner

Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o.

Zolova 6

400 07 Ústí nad Labem

tel: 475 500 933

fax: 475 500 833

e-mail: usti@svisul.cz

Příloha:

- Prezenční listina ze dne 9.9.2011

- vypočítavajú k reguláciám plôch
- je SA prístupná
- v rámci levančian je prístupná výpočet umiestnenia CC
pripraviť mest' SRS.
- a 2 prípady budú mať prístup umiestnenia obnovení
(prístupní)
- prístup umiestnenia sjezdov k jednotlivým pozemkom
(prístupní obnovení SA
prístup umiestnenia
bez sjezdov)
- podľa paragrafov m'is)
- prístupná realizácia cest p'is, el
- prístup umiestnenia budov a katalógov vodov'
- domáci, rezanie
- ~~linie Q100 - 70500~~
- umiestnenia elektro sjezdov
- 8/1 sjezd prístupná most pozemku s obn'
- s obn' prístupná realizácia p'is, el cest

PREZENČNÍ LISTINA

účel SPRACOVÁVANIE TECHNICKÉ DOKUMENTÁCIE VYBRANÝCH PROJEKTŮ ORCE VEDOMICE

místo SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST S.R.O., ÚSTÍ N/L

datum 9.9.2011

[illegible]

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	závěrečný
Místo konání:	Vědomice
Datum:	3.11.2011
Počet stran:	1

Seznam přítomných:

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

- Předání návrhů výstavby obchůdků D15
- Doplnění cca 2000 m³

Kanalizace - zajištění drenáže
Drážkovice

Grady

přilepování - úprava potrubí + 2m

Zedky - úprava ačkoliv

Phylo

Den 16.11. - jednání smlouva na
jízdu 1. kladkou → podstatně SP

PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: Zpracování technické dokumentace
vybraných projektů obce Vědomice

účel závěrečný výrobní výbor

místo Vědomice

datum 3.11.2011

[illegible]

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Předmět jednání:	Projednání dokumentace DSP se SčVK
Místo konání:	ČOV Litoměřice
Datum:	1.prosince 2011
Počet stran:	3 str.

Seznam přítomných: ing.Vaňková (SčVK), ing.Čámek (SčVK), Ing.Kolář (SčVK), Tupec (SčVK), ing.Líbal (SVS), Němcová (SVIS), Güttner (SVIS), ing.Müller (SVIS)

V souvislosti se jmenovanou akcí a ve smyslu předmětu jednání projektant seznámil zúčastněné s rozsahem navrhovaného řešení lokality, kdy v rámci této etapy stavby je navrženo vybudování místních komunikací a inženýrských (vodovod, kanalizace, přeložka vodovodního přivaděče, přeložka závlah) ve vazbě na regulační plán pro první skupinu 38 stavebních parcel. Předložil toto technické řešení v komplexu a dále informoval o řešení inženýrských sítí:

- vodovod – navržen je jako okružový s odbočnými řady s napojením na stávající vodovodní síť v ulici „Na Průhonu“ a místní komunikaci u areálu Školního statku Roudnice nad Labem. Vodovodní síť je navržena z polyethylenového potrubí Ø90 až Ø160mm v délce 1294,4 m na které bude osazeno 5 ks podzemních hydrantů a jeden nadzemní; v rámci tohoto objektu jsou řešeny i vodovodní přípojky zakončené vodoměrnou šachtou v počtu 38ks,
- součástí inženýrského objektu „vodovod“ je také přeložka stávajícího vodovodního přivaděče HOBAS DN350, které bude nahrazeno litinového hrdlového potrubí DN350 s oboustrannou PU ochrannou vrstvou; trasa přeložky je vedena v zelených pruzích, tak aby bylo dodrženo volné a přístupné ochranné pásmo v šíři 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí,
- kanalizace - je v rámci nové výstavby řešena jako jednotná s napojením na stávající kanalizační sběrač BET DN600; místa napojení na tento sběrač budou 1x ve stávající a 1x v nové kanalizační šachtě; celková délka navržených kanalizačních stok KAM DN300 – DN400 je 793,4m; v rámci tohoto objektu jsou řešeny i kanalizační přípojky zakončené domovní revizní šachtou v počtu 38ks (249,3 m) a přípojky UV (124,1 m).

Dále bylo ujednáno

- Z hlediska provozovatele vodovodní sítě bylo konstatováno, že technické řešení v koncepci je zpracováno v souladu s jednáními, která předcházela a bude vydáno samostatné písemné stanovisko.
- Zástupce SVS a.s. Teplice upozornil na skutečnost, že přeložka vodovodního přivaděče (IO 03.2) je vyvolaná investice a plně hrazená investorem stavby. Tato skutečnost je zpracována v dokumentaci.
- K návrhu jednotného kanalizačního systému v řešeném území konstatováno zástupcem SVS a.s. Teplice, že s tímto návrhem nesouhlasí, s ohledem na proces čištění odpadních vod na ČOV Roudnice nad Labem není možno navýšit objem nad stávající množství dešťových vod.

- Provozovatel ČOV Roudnice nad Labem (SčVK,a.s. Teplice) toto stanovisko potvrdil s připomínkou, že z hlediska hydraulického zatížení ČOV není možno dešťové vody na ČOV Roudnice přivádět.
- Projektant konstatoval, že tato stanoviska jsou diametrálně odlišné od projednaného a schváleného regulačního plánu (vydaného dne 22.9.2008 s nabytím právní účinnosti 8.10.2008), který byl podkladem pro zpracování navazující a projednávané dokumentace pro potřeby stavebního řízení. Současně upozornil na rozpor těchto stanovisek se chváleným PRVKUKem CZ042.3506.4211.0264 Vědomice, který jednoznačně řeší jak stávající tak i budoucí kanalizaci v obci Vědomice, v odstavci „Odvedení a čištění odpadních vod“ (jehož zpracovatelem je SčVK,a.s. Teplice) jako jednotnou.
- Kompletní citace z PRVKUKu CZ042.3506.4211.0264 Vědomice:
 - V obci Vědomice je jednotná kanalizace (K-LT.013.2-J.C) vybudovaná v letech 1982 – 85 napojená na ČOV Roudnice nad Labem. Je z kameninových, PVC, betonových a sklolaminátových trub DN 250 – DN 800. Stoky mají malý spád, jsou v dobrém technickém stavu, mírně zanesené, plně funkční. Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Na kanalizaci a ČOV Roudnice nad Labem je připojeno 91 % obyvatel Vědomic, na bezodtokové jímky vyvážené na pole jsou napojena 4 % obyvatel, na septiky s přepady odvedenými do podpovrchových vod je napojeno 5 % obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod před ČOV.
 - V obci Vědomice je stávající stav odvádění odpadních vod kanalizační sítí vyhovující. V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. S ohledem použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
- Na základě nesouhlasných stanovisek bylo jednání ukončeno se závěrem, že o těchto nových skutečnostech bude projektant informovat investora, kterým je obec Vědomice, s požadavkem na určení dalšího postupu projednání.

Záznam byl pořízen z poznámek činěných v průběhu jednání, pokud někdo ze zúčastněných má k záznamu připomínky nechť je uplatní u zpracovatele záznamu.

Zapsal:

Ing. Jiří Müller

SVIS s.r.o.
Zolova 6
400 07 Ústí nad Labem

tel: 475 500 933
e-mail: usti@svisul.cz



Severočeská vodárenská
inženýrská společnost s.r.o.
Zolova 6
400 07 Ústí nad Labem
DIČ: 214-250 19 996 (3)

Příloha:




- Prezenční listina ze dne 1.12.2011

PREZENČNÍ LISTINA

Z JEDNÁNÍ ze dne 1.12.2011

na akci

„Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice“

jméno	firma	podpis	pozn/tlf
GÜTTNER	SVIS s.r.o.		733 537 417
NĚMCOVÁ	NVP s.r.o.		739 026 896
Müller	SPR s.r.o.		603 806 509
Čámel	SeVta.s Teplice		724 112 582
Žibál	SVS s.r.o.		603 894 610
PAČKOVÁ	SeVta.s Teplice		724 216 536
TRUPEČ	— " —		715 521 176
KOCÁŘ	SeVta.s Teplice		724 193 163

Předmět: RE: Publicita na projektových dokumentacích.

Od: Denisa Kleinová <denisa.kleinova@nuts2severozapad.cz>

Datum: 26.8.2011 7:33

Komu: 'Obec Vědomice - starosta ' <starosta@vedomice.cz>

Dobrý den,
domnívám se, že postačí označení hlavních desek.
S pozdravem Kleinová

Ing. Denisa Kleinová

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Územní odbor realizace programu v Ústí nad Labem
oddělení realizace a kontroly projektů
Masarykova ul. 3488/1
400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 240 696

E-mail: denisa.kleinova@nuts2severozapad.cz

Web: www.nuts2severozapad.cz

-----Original Message-----

From: Obec Vědomice - starosta [<mailto:starosta@vedomice.cz>]

Sent: Tuesday, August 23, 2011 12:55 PM

To: Denisa Kleinová

Subject: Publicita na projektových dokumentacích.

Dobrý den paní inženýrko,
na základě smlouvy č.CZ.1.09/2.100/30.00737 o poskytnutí dotace z
rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
realizujeme projekt "Příprava rozvojových projektů obce Vědomice".
Konkrétně se jedná o projektové dokumentace infrastruktury obce.
Prosím o sdělení, zda v rámci publicity mají být označeny jednotlivé
výkresy projektové dokumentace dle metodického pokynu 2.1, nebo zda
stačí označit pouze hlavní desky, případně pokud je označení vůbec nutné.
Z metodického pokynu pro publicitu to není zřejmé.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Václav Tyl

starosta obce

Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 6418 (20110828)

Tuto zprávu proveril ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.cz>