



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Litoměřice
Českolipská 1997/11
412 69 Litoměřice

Severočeská vodárenská
inženýrská společnost s. r. o.
Marie Němcová
Zolova 6
400 07 Ústí nad Labem

Ev.č.
HSUL-932-11- SP/LT-PREV-SP-Ks-2011
(k ev. č.: HSUL-795-11- SP/LT-PREV-SP-Ks-2011)

VYŘIZUJE/KONTAKT
por. Ing. Kateřina Kosíková
tel. 950 425 153
katerina.kosikova@ulk.izscr.cz

LITOMĚŘICE
14.12.2011

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Místo stavby:	k. ú. Vědomice
Název stavby:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice (komunikace, kanalizace, vodovod, přeložka závlah, plynovod)
Stavebník/investor stavby:	Obec Vědomice, Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem
Předložená dokumentace:	Projektová dokumentace pro stavební povolení z listopadu 2011, vypracoval: Severočeská vodárenská inženýrská společnost s. r. o. (dále jen PD), požárně bezpečnostní řešení z listopadu 2011

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice (dále HZS) posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu požárně bezpečnostního řešení z listopadu 2011, výše uvedenou projektovou dokumentaci, předloženou 28.11.2011.

K výše uvedené dokumentaci vydává:

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI

Odůvodnění:

Požárně bezpečnostní řešení (dále PBŘ) z listopadu 2011 vypracované Milanem Vykoukem, ČKAIT 0400583 je v souladu s § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhlášky o požární prevenci), stanovující požadavky na požární bezpečnost posuzované stavby.

Podmínky:

Přístupové komunikace v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou. K trvalému zajištění volného příjezdu mobilní požární techniky se vnější odběrná místa požární vody označují dopravní značkou dle příl. 3 čl. 1 vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany

staveb (dopravní značka B 29 (zákaz stání) s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“).

Poznámka:

Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si PBR stavby necháváme trvale ve své dokumentaci. Dále si ponecháváme koordinační situaci.

HZS Ústeckého kraje

územní odbor Litoměřice

Českolipská 1997/11

412 69 Litoměřice

-8-


plk. Ing. Pavel Grund
rada

ředitel územního odboru Litoměřice
HZS Ústeckého kraje

Příloha
PD

Rozdělovník
Bez dalších příjemců