

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

32



S00MX004PH7Y

VÁŠ DOPIS ZN.: 760/2011/Gu
ZE DNE: 24.11.2011

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 38002/2011
VYŘIZUJE: Kosová Miluše Ing.
TEL.: +420477755531
FAX: +420477755512
E-MAIL: miluse.kosova@khsusti.cz

DATUM: 22.12.2011

**Obec Vědomice
Na Průhonu 270
413 01 Roudnice nad Labem**

Vědomice – inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu budoucí zástavby RD Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti Severočeské vodárenské inženýrské společnosti s.r.o., Zolova 6, Ústí n/L, v zastoupení investora obce Vědomice, doručené dne 28.11. 2011, posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, předloženou dokumentaci výše uvedené stavby a po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává toto **závazné stanovisko**:
s dokumentací stavby „Vědomice – inženýrské sítě a místní obslužná komunikace pro lokalitu budoucí zástavby RD“ se

s o u h l a s í ,

za předpokladu splnění následujících podmínek: ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou a protokoly o zkoušce s výsledky kráceného rozboru pitné vody dodávané novými vodovodními řady distribuční sítě v zájmové lokalitě a přeložkou vodovodního přívaděče.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace, zpracovaná spol. SVIS s.r.o., Ústí n/L, v listopadu 2011, řeší výstavbu inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, přeložka závlahového potrubí a přeložka vodovodního přívaděče) a místní obslužné komunikace pro lokalitu budoucí zástavby RD v obci Vědomice. Zájmová lokalita se nachází u komunikace II/240 (ul. Na Zavadilce) směrem k zastavěné části „Zavadilka“ a k ulici Na Průhonu. Dotčené pozemky stavbou: p.č. 88/90, 88/95, 88/107, 88/109-110, 324/1 a 323/2 v k.ú. Vědomice. Nová vodovodní síť v lokalitě bude provedena z materiálu PE v celkové délce cca 1289 m (řad 1 – délka cca 996 m, řad 1-1 – délka cca 87 m, řad 1-2 – délka cca 206 m), vodov. síť bude napojena na stávající veřejný vodovod v obci (provozovatel spol. SčVK a.s.), součástí bude 38 ks vodov. přípojek. Dále bude provedena přeložka vodovodního přívaděče, a to z litinového potrubí v celkové délce cca 397,5 m.

Podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska jsou uplatněny na základě zákona č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví, v pozdějším znění, a souvisejících prováděcích právních předpisů (vyhl. č. 252/2004 Sb. v pozdějším znění). Dále upozorňujeme, že dle us. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Hana Kovaříková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Litoměřice
(opatřeno elektronickým podpisem)

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY
8p3ai7n

e-mail
khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710

20. 12. 2011

č.j. 902

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

Odesílatel

Název: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 40001
Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: 8p3ai7n

Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Zolova 6, 40007 Ústí nad Labem, CZ

Dodáno: 22.12.2011, 14:04:01

Obecné informace

Věc: Vědomice - inž. sítě a obslužná komunikace pro lokalitu budoucí zástavby RD

Zmocnění: 0 / 0 § odstavec písmeno

Naše č. j.: KHSUL 38002/2011

Naše sp. zn.: Nebylo zadáno

Vaše č. j.: 760/2011/Gu

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázáno doručení fikcí: ☐

Přílohy

Vědomice, IS a komun. pro lokalitu RD (2011, SŘ).pdf