

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR OÚ TUCHLOVICE“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s elektronickým podáním nabídky

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název: OBEC TUCHLOVICE

Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice

IČO: 00235041

DIČ: CZ00235041

Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

Telefon: +420 312657020; +420 725827160

E-mail: obecnirad@ou-tuchlovice.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (DI 1)

Obec Tuchlovice, jako veřejný zadavatel, poskytuje na základě dotazů účastníků zadávacího řízení v souladu s § 98 následující vysvětlení.

DOTAZ 01.04.2025:

D		741	Elektroinstalace - silnoproud		
1	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm ²	m	150,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120003			
2	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²	m	172,500

- 1) Dotaz k čemu je použita položka 2 když se řeší zásuvky a vypínače vodiče pro zásuvky 3x2,5 svítidla 3x1,5. Zásuvky budou napojeny na stávající rozvody nebo bude potřeba doplnit rozvaděč.
- 2) Svítidla nutno osadit proudovými chrániči pokud nejsou jinak nelze udělat revizi.
- 3) Slaboproud zakončení v reku obsahuje místo pro zakončení, kudy povede trasa není zakresleno.

VYSVĚTLENÍ:

- 1) Byly upraveny položky v rozpočtu. Zásuvky budou napojeny na stávající rozvody, není v plánu osazovat nový rozvaděč.
- 2) Projekt předpokládá, že stávající rozvody jsou osazeny proudovými chrániči. Jestli se při stavbě ukáže, že je skutečnost jiná, tak budou chrániče doplněny.
- 3) Byl doplněn výkres schéma rozvodů slaboproudu.

V technické zprávě stavební části byl upraven požadavek na žárově zinkované zárubně.

V rozpočtu doplněna položka nátěry zárubní.

V rozpočtu doplněna položka nátěry UT potrubí.

V rozpočtu doplněny dveřní zavírače.

Tyto informace (DI 1) jsou dnešním dnem uveřejněny na „Profilu zadavatele“ obce Tuchlovice.

Vzhledem k tomu, že nejde o vážný zásah do zadávacích podmínek a zadavatel reagoval včas, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Děkujeme za pochopení

V obci Tuchlovice, dne 3.4. 2025

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce