



VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE §§ 98 A 99 ZZVZ – 4

**Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části
Bobrovníky, Malánky, Hlučín.**

Přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešťovou zdrž.

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v otevřeném řízení dle § 52 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) a dle dokumentu „Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020“ s využitím elektronické aukce pro hodnocení nabídek dle § 120 a násl. zákona.

**Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu, které je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR, dotačním programem NPŽP,
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.**

Zadavatel:

Název zadavatele:	Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o.
Sídlo:	Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
IČO:	25914685
DIČ:	CZ25914685
Kód státu:	CZ, Česká republika
Jménem zadavatele jedná:	Ing. Petr Schimánek, jednatel

Profil zadavatele:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49475aec-851c-4fa9-8950-9b8e373dc134>

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona na základě uzavřené smlouvy a plné moci jiná osoba:

Smluvní zastoupení zadavatele:

Název:	BON TENDR s.r.o.
Sídlo:	28. října 68/165, 709 00 Ostrava
IČO:	04683374
DIČ:	neplátce DPH
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Starý
E-mail:	stary@bontendr.cz
Telefon:	+ 420 606 795 575

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 64771

Zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o vysvětlení ZD:

Znění dotazu:

Ve výkazu výměr u objektu **04.2 - Spojovací potrubí a žlaby** se nachází duplicitní položka pro dodávku a montáž kompozitního poklopu. Ten je uveden v položce č. 34 (D+M kompozitový poklop

0,59 x 2,29 m) a následně i v položkách č. 49 (Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu) a 50 (poklop kompozitní pochůzí 2,290*0,59 m vč rámu z válcov. L profilů 50x50x5 mm)

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Položka č. 34 u objektu **04.2 - Spojovací potrubí a žlaby** je duplicitní, v kolonce množství je hodnota upravena na 0. (neoceňovat)

Položka č. 49, zůstává nezměněna. Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění ZD.

Znění dotazu:

V rozpočtu PS-02_silnoprout_neocenena.xls (příloha č.1 k dodatečným informacím 1 ze dne 23.3.) chybí množství u následujících položek:

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	0,00
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	0,00
CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně	m	0,00
CYKY-J 4x2.5 mm2 , pevně	m	0,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	0,00
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	0,00
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	0,00
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	0,00
TCEPKPFLE 1xN0,8 , pevně	m	0,00
TCEPKPFLE 3xN0,8 , pevně	m	0,00
TCEPKPFLE 5xN0,8 , pevně	m	0,00
JYTY 4x1 mm, pevně	m	0,00
SYKFY 10x2x0.5 , pevně	m	0,00

Odpověď zadavatele:

Rozpočet PS-02 silnoprout neoceněná, byly doplněny chybějící položky. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení a doplnění ZD.

Zadavatel tímto účastníkům ZŘ poskytuje požadované opravené výkaz výměr ve formátu xlx. Tyto budou sloužit pro ocenění v rámci podané nabídky.

V kontextu s touto úpravou pak zadavatel přistupuje k **p r o d l o u ž e n í** termínu pro podání nabídek, kdy příslušný článek 6.2 ZD nově zní takto:

6.2. Lhůta pro podání nabídky

Zadavatel stanovil lhůtu potřebnou k průběhu zadávacího řízení. Délka lhůty je stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 24 pracovních dnů.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem **14.04.2021 v 10:00 hod.**

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.

Elektronické nabídky se podávají pouze prostřednictvím elektronického nástroje.



V Ostravě dne .06.04..2021

Příloha č. 1 – výkazy výměr: Bobrovniky_PS_02_silnoprout_neocenena_ver_II a
Neoceneny_komplet_Bobrovniky_ver_III

Jménem zadavatele:

Ing. Radek Starý
zastupující zadavatel