

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Č. 1

Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší

ZADAVATEL

Město Bohušovice nad Ohří

Sídlo:	Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO:	00263362
Právní forma:	801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastupuje:	Kamila Čvančarová, starostka

DATUM

18. 2. 2026

Dotaz č. 1

V rámci přípravy nabídky si dovoluujeme zadavatele požádat o doplnění zadávací dokumentace o specifikaci svítidel veřejného osvětlení a o světelný technický výpočet.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 1

Zadavatel sděluje, že parametry a technická specifikace svítidel je uvedena v technické zprávě objektu SO 401 s tím, že je v této části uvedeno, že výpočty doplní zhotovitel investorovi před dodávkou svítidel. Svítidla musí vyhovovat požadavkům normy na osvětlení ve třídách M5, P4. Zadavatel doporučuje svítidla ELEKTRA od společnosti ELEKTRO-LUMEN, IČ 47976446, která vypočítá i světelně technický výpočet. Dané svítidlo zadavatele preferuje z důvodu, že v celém městě je použito dané svítidlo a svítidla tak budou sjednocena. Tím není vyloučena možnost nabídnout i jiné řešení, které bude technicky a esteticky srovnatelné s preferovaným řešením.

S pozdravem

Za zadavatele:

Magdalé
na Bičová

Digitally signed by
Magdaléna Bičová
Date: 2026.02.18
18:55:25 +01'00'

Magdaléna Bičová

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta
zástupce zadavatele